NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 3.NP - STA, JČ, ZPN, ZPS		
ČÁST	D. SO II-307 PAVILON AVVA - A12 12. SLABOPROUDÉ ROZVODY		
STAVBA	MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA AVVA - 1. ETAPA - MODRÁ	STUPEŇ	1:50
		DATUM	30.05.2006
		FORMÁT	16 A4
		ČÍSLO VÝKRESU	26810189-002D0
INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ	ARCH.ČÍSLO	
HLAVNÍ PROJEKTANT ING. FRANTIŠEK JAKUBEC	Mariánské náměstí 1 617 00 Brno IČO 25302400	DSPS	
PROJEKTOVAL HIP. ING. STANISLAV DOLPOVEC		ČÍSLO VÝKRESU	006
ZODP.PROJEKTANT ING. ZDENĚK KOKEŠ		REVIZE	02

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

UKB - 1 - DSP - D - 307 - 12.08 - 006 - 02
UKB - 1 - DSP - D - 307 - 12.09 - 006 - 02
UKB - 1 - DSP - D - 307 - 12.10 - 006 - 02
UKB - 1 - DSP - D - 307 - 12.11 - 006 - 02

±0,000=281,70 (PODLAHA 1.NP PAVILONŮ)



ČÍSLO	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE
DSPS	23.05.2007	ING. ZDENĚK KOKEŠ	DOKUMENTACE SOUTĚŽNÍHO PROVEDENÍ STAVBY
01	24.10.2006	ING. ZDENĚK KOKEŠ	VNĚJŠKA JEDNOSTRANNÝCH HODIN ZA OBOUSTRANNÉ (H09) V MÍSTNÍCH.301

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	OZEL. MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA KÓD	PODLAHA POPIS	POVRCH. UPRAVA	POZNÁMKA	PODHLED KÓD	PODHLED POPIS
301	CHODBA	62,23						
302	SCHODIŠTĚ	12,04						
303	VÝTAH	3,06						
304	PŘEDSÍŇ WC-MUŽI-ZAMĚSTNANCI	5,99						
305	WC-MUŽI-ZAMĚSTNANCI-IMOBILNÍ + SPRCHA	4,99						
306	PŘEDSÍŇ WC-MUŽI-STUDENTI	3,51						
307	NEOBSAZENO	0,00						
308	KOPÍRKA/DEPOZITÁŘ	9,05						
309	SKLAD	17,95						
311	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	53,80						
312	LABORATOŘ	34,44						
313	NEOBSAZENO	0,00						
314	LABORATOŘ (PROFESOR/DOCENT)	33,86						
315	PRACOVNA (PROFESOR/DOCENT)	16,89						
316	PRACOVNA (PROFESOR/DOCENT)	16,89						
317	LABORATOŘ (PROFESOR/DOCENT)	33,43						
318	LABORATOŘ (PRÁCE V SUCHÉM BOXU)	24,82						
319	CHODBA	73,14						
321	PRACOVNA (PROFESOR/DOCENT)	16,01						
322	PRACOVNA (PROFESOR/DOCENT)	16,67						
323	LABORATOŘ (PROFESOR/DOCENT)	34,06						
324	LABORATOŘ (PROFESOR/DOCENT)	33,84						
325	PRACOVNA (PROFESOR/DOCENT)	16,82						
326	PRACOVNA (PROFESOR/DOCENT)	16,75						
327	DĚNNÍ MÍSTNOST	16,67						
328	PRACOVNA (PROFESOR/DOCENT)	18,75						
329	PRACOVNA (VEDOUCÍ KATEDRY)	28,42						
331	SEKRETÁRIÁT	13,91						
332	DĚNNÍ MÍSTNOST	13,58						
333	NEOBSAZENO	0,00						
334	VÝNOSNÍ SCHODIŠTĚ	16,79						
335	PŘEDSÍŇ WC-ŽENY-ZAMĚSTNANCI	5,99						
336	WC-ŽENY-ZAMĚSTNANCI-IMOBILNÍ + SPRCHA	4,99						
337	WC-MUŽI-ZAMĚSTNANCI	3,90						
338	WC-ŽENY-ZAMĚSTNANCI + ÚKLID	3,62						
339	WC-MUŽI-STUDENTI	5,06						

- ROZBOČENÍ KABELŮ PRO JEDNOTKY ČAS BUDE PROVEDENO NAD PODHLEDEM V PLASTOVÝCH KRABICÍCH NA POVRCHU SE SVORKOVNICÍ
- NÁSTĚNNÉ HODINY V SEMINÁRNÍCH MÍSTNOSTECH BUDOU UMÍSTĚNY NAD DVEŘMI VE VÝŠCE = POLOVINA VÝŠKY MEZI PODHLEDEM A HORNÍ HRANOU DVEŘÍ. HODINY BUDOU NAPOJENY Z KRABICE KABELEM 1-CXKE-R 2x1. KABEL BUDE VEDEN Z PODHLEDU INSET FML 25 POD OMÍTKOU DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE KU 68-1901, KTERÁ BUDE ULOŽENA POD HODINAMI
- NÁSTĚNNÉ HODINY NA CHODBÁCH BUDOU UMÍSTĚNY NAD DVEŘMI VE VÝŠCE = POLOVINA VÝŠKY MEZI PODHLEDEM A HORNÍ HRANOU DVEŘÍ. HODINY BUDOU NAPOJENY Z KRABICE KABELEM 1-CXKE-R 2x1. KABEL BUDE VEDEN Z PODHLEDU INSET FML 25 POD OMÍTKOU DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE KU 68-1901, KTERÁ BUDE ULOŽENA POD HODINAMI
- DIGITÁLNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK DMM BUDE INSTALOVÁN NA SPOLEČNÝ PANEL VEDLE VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO PAVILONU
- PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY VE STUPAČKÁCH JSOU SOUČÁSTÍ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

POZNÁMKA

PU1 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA TYP.1

ZNAČENÍ PRO STOUPANÍ/KLESÁNÍ TRASY (ve směru od rozváděče)

VE ŽLABU PVC 40/20

URČENÍ ZPŮSOBU VEDENÍ

VE STĚNÁCH TRUBCE

SESTUP DO NÍŽŠÍHO PODLAŽÍ

VÝSTUP Z NÍŽŠÍHO PODLAŽÍ

STOUPAČKY

SESTUP Z VYŠŠÍHO PODLAŽÍ

VÝSTUP DO VYŠŠÍHO PODLAŽÍ

DMM – digitální hlasový majáček

Krabice KOPOS typ B130 na povrch se svorkovnicí pro rozvod JČ

Krabice KT 250/1 pod omítkou

ROZVOD ZPS – Vodič CY 1,5 v trubce INSET FML 20 v podlaze
 Indukční smyčka pro ozvučení sem.místností pro sluchově postižené

ROZVOD STA – koaxiální kabel BELDEN H 125 (75 ohm) (WTSTA ..)

ROZVOD JČ: linky CYKY 2Ax1,5 (WTH1)
 přípojení DCF J-Y(ST)Y 2x2x0,8 (WTH2)

KRABICE HENSEL typ K 9060/Z (ukončení koaxiálního kabelu)

PŘIJÍMAČ RADIOSIGNÁLU DCF k DSH3M (výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno)

PODRUŽNÉ HODINY DVOUSTRANNÉ ANALOGOVÉ typ PHKV28/2 (chodby)
(kvalitý cihelník C2 – průměr 28cm, výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno)

PODRUŽNÉ HODINY ANALOGOVÉ typ PHKV28 (semináře místnosti, chodby)
(kvalitý cihelník C2 – průměr 28cm, výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno)

HLAVNÍ HODINY DSH3M (výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno)

LEGENDA