

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 400 V / TN-S
ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY
KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000-5-52 ed.2
OCHRANA PŘED ÚRAZEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.3

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	IN AD, spol. s r.o. Rybkova 4 602 00 Brno tel.: 541244589 e-mail: info@inad.cz
	ING. ARCH. M. MIKŠÍK	ING. P. MACHÁČEK	ING. P. MACHÁČEK	

OBJEDNATEL: MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO	DATUM	březen 2024
NÁZEV STAVBY: **MU FSS JOŠTOVA 10** **OPRAVA VODOVODU A WC - ROZŠÍŘENÍ II. ETAPY**	FORMÁT	2A4
	STUPEŇ	DPS
	MĚŘÍTKO	1:100
	ZAK. Č.	E3/24
VÝKRES: D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VÝŘEZ PŮDORYSU 4.NP	ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3.7