



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 400 V / TN-S

ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY

KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000-5-52 ed.2

OCHRANA PŘED ÚRAZEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.3

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	IN AD, spol. s r.o. Rybíkova 4 602 00 Brno tel.: 541244589 e-mail: info@inad.cz	
	ING. ARCH. M. MIKŠÍK	ING. P. MACHÁČEK	ING. P. MACHÁČEK		
OBJEDNATEL: MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO				DATUM	11. 2022
NÁZEV STAVBY:				FORMÁT	2A4
MU FSS JOŠTOVA 10				STUPEŇ	DPS
OPRAVA VODOVODU A WC				MĚŘÍTKO	1:100
				ZAK. Č.	E11/22
VÝKRES:				ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
PŮDORYS 6.NP					D.1.4.3.8