

POZNÁMKA

- HLAVNÍ TRASY JSOU VEDENY V PLECHOVÝCH ŽLABECH MARS
- ODBOČKY Z HLAVNÍCH TRAS K REPRODUKTORŮM JSOU VEDENY V OHNIODOLNÝCH PŘÍCHYTKÁCH
- NÁSTĚNNÉ REPRODUKTORY UMÍSTIT V 1/2 VZDÁLENOSTI MEZI DVEŘNÍ OBRUBNÍ A PODHLEDEM
- PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM HILTI
- OZNAČENÍ REPRODUKTORŮ : RsN02001
  - s=REPRODUKTOR STROPNÍ, n=REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ
  - ČÍSLO REPRODUKTORU
  - N=NADZEMNÍ PODLAŽÍ, P=PODZEMNÍ PODLAŽÍ
  - ČÍSLO PODLAŽÍ
- OZNAČENÍ KABELŮ : 17-WRN02001
  - N=NADZEMNÍ PODLAŽÍ, P=PODZEMNÍ PODLAŽÍ
  - ČÍSLO PODLAŽÍ
  - ČÍSLO KABELU
- ROZBOČENÍ KABELŮ PRO JEDNOTNÝ ČAS JE PROVEDENO NAD PODHLEDEM V PLASTOVÝCH KRABICÍCH NA POVRCHU SE SVORKOVNICÍ
- NÁSTĚNNÉ HODINY V SEMINÁRNÍCH MÍSTNOSTECH JSOU UMÍSTĚNY NAD DVEŘMI VE VÝŠCE= POLOVINA VÝŠKY MEZI PODHLEDEM A HORNÍ HRANOU DVEŘÍ. HODINY JSOU Z KRABICE V PODHLEDU NAPOJENY KABELEM CYKY 20x1. KABEL JE VEDEN Z PODHLEDU V TRUBCE INSET FML 25 POD OMÍTKOU DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE KU 68-1901, KTERÁ JE ULOŽENA POD HODINAMI
- ZÁVĚSNÉ HODINY NA CHODBÁCH JSOU UMÍSTĚNY V SOULADU S OSTATNÍMI PRVKY NA STROPĚ-BUDE ŘEŠENO PŘI MONTÁŽI
- DIGITÁLNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK DHM JE INSTALOVÁN NA SPOLEČNÝ PANEL VEDLE VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO PAVILONU-KOORDINOVAT PŘI MONTÁŽI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m^2
201	CHODBA	12,5
202	SCHODIŠTĚ	14,2
203	VÝTAH - 630 kg	3,7
204	RESPÍRIUM	153,2
205	NEOBSAZENO	
206	SKLAD-LF	14,1
207	POKLADNA-PřF	14,1
208	POKLADNA-LF	9,2
208a	PŘEPÁŽKA-LF	4,6
209	VEDOUCÍ STUD. ODDĚLENÍ-LF	14,1
210	NEOBSAZENO	
211	KANCELÁŘ	48,48
212	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ-LF	24,0
213	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	13,4
214	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	5,0
215	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,4
216	KABINY WC ŽENY	2,2
217	WC IMOBILNÍ	4,6
218	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	5,5
219	PISOÁRY	1,8
220	NEOBSAZENO	
221	KABINY WC MUŽI	2,3
222	KOPÍRKA-LF	4,1
223	SPISOVNA-PřF	18,4
224	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ-PřF	19,0
225	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ-PřF	34,1
226	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ-LF	24,1
227	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ-LF	34,1
228	NEOBSAZENO	
229	SPISOVNA-LF	14,1
230	SPISOVNA	13,17

LEGENDA

- RsN02001 — REPRODUKTOR STROPNÍ, 9/6W/100V, LBC 3087/41, EVAC
- RpP02001 — REPRODUKTOR PANELOVÝ, 6W/100V, LBC 3011/41 + LBC 3012/01, EVAC
- OHNIODOLNÝ KABEL K REPRODUKTORŮM, 1-CHKE-V 2x2,5
- SESTUP Z VYŠŠÍHO PODLAŽÍ
- VÝSTUP DO VYŠŠÍHO PODLAŽÍ
- VÝSTUP Z NIŽŠÍHO PODLAŽÍ
- SESTUP DO NIŽŠÍHO PODLAŽÍ
- ZNAČENÍ PRO STOUPÁNÍ/KLESÁNÍ TRASY (ve směru od rozváděče)
- PU1 — PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA TYP1
- JČ 17-HH — HLAVNÍ HODINY DSH3M (výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno)
- H01 — PODRUŽNÉ HODINY ANALOGOVÉ typ PHKV28 (seminární místnosti, chodby) (Kulatý ciferník C2 - průměr 28cm, výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno)
- H01 — PODRUŽNÉ HODINY DVOUSTRANNÉ ANALOGOVÉ typ PHKV28/2 (chodby) (Kulatý ciferník C2 - průměr 28cm, výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno)
- JČ 17-DCF — PŘIJÍMAČ RADIOSIGNÁLU DCF k DSH3M (výr. SVOBODA-ELEKTRO Brno) PŘED KONEČNOU INSTALACÍ JE NUTNO NAJÍT MÍSTO S NEJSILNĚJŠÍM SIGNÁLEM
- STA 17-STA — KRABICE HENSEL typ K 9060/Z (ukončení koaxiálního kabelu)
- ROZVOD JČ: linky CYKY 20x1,5 (WTH1) připojení DCF J-Y(ST)Y 2x2x0,8 (WTH2)
- ROZVOD STA - koaxiální kabel BELDEN H 125 (75 Ohm) (WTSTA ..)
- ROZVOD ZPS - Vodič CY 1,5 v trubce INSET FML 20 v podlaze indukční smyčka pro ozvučení seminárních místností pro sluchově postižené
- Krabice KT 250/1 pod omítkou
- Krabice KOPOS typ 8130 na povrch se svorkovnicí pro rozvod JČ
- 17-DHM 1 — DHM - digitální hlasový majáček

Půdorys 2.NP - STA,JČ,ZPN,ZPS,ZDR

UKB F - Univerzitní kampus Bohunice, fáze F

UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	**MASARYKOVA UNIVERZITA**
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	**MILENA ZACHARIEVOVÁ**
MANAŽER PROJEKTU/ PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	**SDRUŽENÍ UNISTAV + IMOS Brno + PSG International**
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	**ROMAN MAČÁK**
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	**A PLUS a.s.**
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	**JIŘÍ DUCHÁČEK**
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	**NETPROSYS, s.r.o.**

REVIZE / REVISION

NO.	DATUM / DATE		
01	2019 - 12 - 05	ÚPRAVA DISPOZICE	ONDŘEJ TICHÝ
02			
03			
04			

POZNÁMKA / ANNOTATION:

A PLUS a.s.
ČESKÁ 12, 602 00 BRNO - CZ

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	**UKB - AVVA, FÁZE F**
ČÍSLO ZAKÁZKY/ ARCHIVE NO.	**3089 - 37**
STUPEŇ / PHASE	**DSP**
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	**311 - PAVILON A17**
ČÁST / PART	**12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY**



±0,000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	**PŮDORYS 2.NP - STA,JČ,ZPN,ZPS,ZDR**
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	**MILAN HRADIL**
VYPRACOVAL / PREPARED BY	**ALOIS PEČEK**
DATUM / DATE	**2019 - 12 - 05**
FORMÁT / FORMAT	**6 × A4**
MĚŘÍTKO / SCALE	**1 : 100**

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION
UKB F	**DSP**	**D 311**	**12**	**066**	**01**