



Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:						PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ 602 00 BRNO		PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 220 F +420 541 217 961	
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová				Projektant profese						
Zodp. projektant	Ing. arch. K. Steinhauserová										
Vypracoval	Bc. Petr Mana										
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno										
Stavba	Rekonstrukce poslucháren PrF v budově Právnické fakulty, Veverí 70, Brno						Stupeň	DVD			
							Datum	02/2019			
							Formát	2 x A4			
							Zak. č.	3319			
Část	D.1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky						Měřítko	----			
Název výkresu	SCHÉMA DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE RH						Č. výkresu	213	Revize	00	

- 1 OZNAČENÍ ROZVADĚČE:

RH
- 2 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:

3/N/PE ~ 400/230V/50Hz
1/N/PE ~ 230V/50Hz
- 3 FREKVENCE A TOLERANCE:

50Hz, -1, +1%
- 4 PŘÍVODY:

VRCHEM
- 5 VÝVODY:

VRCHEM,SPODEM
- 6 STŘEDNÍ VODIČ:

ANO
- 7 MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:

10 kA
- 8 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:

40°C
- 9 MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:

+5°C
- 10 MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST:

80%
- 11 PROSTŘEDÍ:

VNITŘNÍ, SUCHÉ
- 12 CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:

IP40 / IP20
- 13 NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP:

NE
- 14 BARVA:

RAL 7035
- 15 JAZYK:

ČEŠTINA
- 16 POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ:

0
- 17 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:

SKŘÍŇOVÝ
- 18 TYP:

REF. TYP EATON
- 19 ÚDRŽBA:

PRAVIDELNÁ

POZNÁMKA :

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE
PŘÍSTROJE V ROZVADĚČÍCH JSOU UVEDENY
JAKO REFERENČNÍ TYPY NAVRŽENÉ KVALITY

ROZVADĚČ JE PROVEDEN V NORMÁLNÍM PROVEDENÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

	INVESTOR:	DOKUMENTACE: DVD	4									MĚŘITKO:	POŘ. Č.:		
	STAVBA:	OBJEKT:	2												
			1									KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:			
			0	11/2018				R.Chládková	R. Chládková						
		NÁZEV VÝKRESU: ROZVÁDĚČ RBX.X	Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	LIST Č.: Z			REVIZE:	
				REVIZE											

