

Rekonstrukce poslucháren PrF v budově Právnické fakulty, Veveří 70, Brno	
D1.4.3	Zařízení vzduchotechniky

ZPŮSOB KÓDOVÉHO ZNAČENÍ:

POZICE KLAPEK: 4 . 4 7 1

ČÍSLO ZAŘÍZENÍ
SKUPINA POŽ. PRVKŮ
ČÍSLO PODLAŽÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO

TABULKA POŽÁRNÍCH KLAPEK:

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Typ	Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
14	411	Posluchárna	1035 (030)	PPK	450 x 250	.50	1		Přívod
14	412	Posluchárna	1035 (030)	PPK	630 x 250	.50	1		Přívod
14	413	Posluchárna (předstěna)	1035 (030)	PPK	630 x 200	.50	1		Odvod
15	411	Posluchárna	1037 (034)	PPK	450 x 250	.50	1		Přívod
15	412	Posluchárna	1037 (034)	PPK	630 x 250	.50	1		Přívod
15	413	Posluchárna (předstěna)	1037 (034)	PPK	630 x 200	.50	1		Odvod

Celkem počet PPK - čtyřhranné

6 ks ks

Celkem počet PPK - kruhové

0 ks ks

Celkem počet PPK

6 ks ks

Poznámka:

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.