

Rekonstrukce poslucháren PrF v budově Právnické fakulty, Veveří 70, Brno	
D1.4.3	Zařízení vzduchotechniky

ZPŮSOB KÓDOVÉHO ZNAČENÍ:

POZICE REGULÁTORŮ: 4. 1 7 1

ČÍSLO ZAŘÍZENÍ
SKUPINA REG. PRVKŮ
ČÍSLO PODLAŽÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO

TABULKA REGULÁTORŮ A TLUMIČŮ:

Regulátor					Tlumič			Počet		Prívod/Odvod
Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř	kruh	Průtok
14	111	Posluchárna	1035 (030)	400 x 300				1		1500 / 0
14	131	Střecha		400 x 300	14	131 a	400 x 300 x 1500	2		2500 / 2500
14	132	Střecha		500 x 400	14	132 a	500 x 400 x 1500	2		4500 / 4500
15	111	Posluchárna	1037 (034)	400 x 300				1		1500 / 0
15	131	Střecha		400 x 300	15	131 a	400 x 300 x 1500	2		2500 / 2500
15	132	Střecha		500 x 400	15	132 a	500 x 400 x 1500	2		4500 / 4500

Celkem počet RP - čtyřhranné

10 ks

ks

Celkem počet RP - kruhové

0 ks

ks

Celkem počet RP

10 ks

ks

Poznámka:

Hodnoty průtoku vzduchu pro daný rozměr regulátoru se mohou lišit u různých výrobců v závislosti na regulační charakteristice zvoleného zařízení. V případě rozměrové korekce zohlední dodavatel VZT potrubní návaznosti vč. zachování uklidňujících délek dle požadavků na dané zařízení.

V souvislosti s případnou úpravou rozměru regulátoru je nutno upravit rozměr navazujícího tlumiče.