


LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- Vypínač 01
- Střídavý přepínač 06
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A-bílá
- Zásuvka dvojnásobná 230V/16A-bílá
- Vypínač 01 pod omítku (zvýšené krytí)
- Seriový přepínač 05 pod omítku (zvýšené krytí)
- Tlačítko se signalizací chodu
- Zásuvka jednonásobná zapuštěná 230V/16A (zvýšené krytí)

LEGENDA SVÍTIDEL

- A - Svítidlo stropní
- B - Svítidlo stropní, zvýšené krytí
- C - Svítidlo nástěnné
- D - Svítidlo bodové, zvýšené krytí 2x světelný zdroj
- H - Svítidlo pod kuchyňskou linkou obsahuje vypínač
- M - přisazené průmyslové 2x26W/IP44

Detail zapojení vypínačů v koupelně



LEGENDA MÍSTNOSTÍ


MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
N02091	PŘEDSÍŇ	13,75	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÝ NÁTĚR STOUPAČEK TOPENÍ
N02092	TECHNICKÁ MÍSTNOST	29,49	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02093	WC	0,88	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPEN. OMÍTKA ŠTUKOVÁ + KERAM. OBKLAD 2100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02094	SPRCHA	1,78	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	VÁPEN. OMÍTKA ŠTUKOVÁ + KERAM. OBKLAD 2100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02095	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,29	2,60	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VÁPEN. OMÍTKA ŠTUKOVÁ + KERAM. OBKLAD 2100mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02096	KUCHYŇKA	7,65	2,60	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VÁPEN. OMÍTKA ŠTUKOVÁ + KERAM. OBKLAD 600mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	OPRAVA PARAPETU U BALKÓN. DVEŘÍ
N02097	BALKON	3,25	-	KERAMICKÁ DLAŽBA - stávající	VENKOVNÍ OMÍTKA		

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

doplňená – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA



VÝŠKOVÝ SYSTÉM B_{pv} ±0,000 =

AKCE: REKONSTRUKCE BLOKU A2 KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		OBJEKT: BLOK A2	
MÍSTO STAVBY: Vinařská 5, Brno pozemek parc. č. 350/10, k. ú. Pisárky		PROFESE: D.1.4.4 ELEKTROINSALACE	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 361-4	AUTORIZACE:
VEDOUcí PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		DATUM: 08/2018	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		FORMÁT: 2 × A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:50
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz		VÝKRES: SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ A KUCHYŇKA PRO 3L POKOJ - ELEKTROINSTALACE	
VYPRACOVAL: ING. MAREK PUNČOCHÁŘ, mpuncochar@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079361/D.1.4.4	
		ČÍSLO VÝKRESU: 28	REVIZE: