PŮDORYS 1.PP



LEGENDA ZNAČEK PO

- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- VÝCHOD DO VOLNÉHO PROSTORU
- SMĚR ÚNIKU (OZNAČUJE DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ)
- POŽ.ÚSEK VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
- STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÝ HYDRANT C52
- PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HAS.SCHOPNOSTÍ NEJMÉNĚ 21A
- PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HAS.SCHOPNOSTÍ NEJMÉNĚ 34A
- CO_2 PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ S HAS.SCHOPNOSTÍ NEJMÉNĚ 55B
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-C DP3
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 30-C DP3 (STÁVAJÍCÍ)
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-DP3
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 15-C DP1
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 30-DP3
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 30-C DP1

LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
P01001	HALA	30,41	2,44	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERALNÍ KAZETOVÝ v.2,44 m	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
P01004	SCHODIŠTĚ	9,49	2,60	PVC SOKL. KERAMICKÝ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01006	CHODBA	30,99	2,44	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERALNÍ KAZETOVÝ v.2,44 m	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
P01009	HALA	27,47	2,44	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERALNÍ KAZETOVÝ v.2,44 m	
P01015	CHODBA	39,12	2,44	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERALNÍ KAZETOVÝ v.2,44 m	
P01028	CHODBA	39,08	2,44	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERALNÍ KAZETOVÝ v.2,44 m	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
P01035	HALA	19,70	2,44	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERALNÍ KAZETOVÝ v.2,44 m	
P01057	CHODBA	39,59	2,44	PVC PVC SOKL. LIŠTA	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PODHLED MINERALNÍ KAZETOVÝ v.2,44 m	ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES
P01080	SCHODIŠTĚ	4,76	2,60	PVC SOKL. KERAMICKÝ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01081	ZÁDVEŘÍ	10,21	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL KERAM. 80 mm	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
P01097	SCHODIŠTĚ	10,00	2,60	PVC SOKL. KERAMICKÝ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VAPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
	ZÁVĚTŘÍ (venkovní)	5,00	2,50	TERACOVÁ DLAŽBA TERAC. SOKL 100 mm	VENKOVNÍ OMÍTKA		

SITUAČNÍ SCHÉMA



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: REKONSTRUKCE BLOKU A2 KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO

STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

OBJEKT: BLOK A2

PROFESE: D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

MÍSTO STAVBY: Vinařská 5, Brno, pozemek parc. č. 350/10, k. ú. Pisárky

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: Z 0078 361-4

DATUM: 08/2018

FORMÁT: 3 × A4

KOPIE:

AUTORIZACE:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz

MĚŘÍTKO: 1:150

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz

ZHOTOVITEL ČÁSTI:

VÝKRES: PŮDORYS 1.PP

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MIROSLAV FABIÁN, m.fabian@email.cz

VYPRACOVAL: ING. MIROSLAV FABIÁN, m.fabian@email.cz

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079361/D.1.3

ČÍSLO VÝKRESU: 02

REVIZE: