

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Identifikace veřejné zakázky

Název: **Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno**
 Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
 Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005524>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Masarykova univerzita**
 Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
 IČ: 00216224
 Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 3. a 4. 10. 2019 byly zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Žádáme o vyjasnění níže uvedených ustanovení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

*Ve výpisu prací je uvedeno: Díl 751- Ocelové konstrukce **pol. 165** – konstrukce světlíku 3836,6 kg, zesílení příhradové konstrukce 437,6 kg. Výkaz materiálu pro 1 kus (tak i v rozpočtu), ale světlíky i zesílení konstrukce musí být 2x (dle půdorysu střechy).*

Dotaz č. 2:

*Ve výpisu prací je uvedeno: **pol. 80** D+M zesílení příhradové kce vynášející světlík – kompletně dle bodu 7.3 TZ část SKŘ, 1sada. Máme tomu rozumět tak, že zesílení pomocí přepínacích lan bude provedeno pouze u jednoho světlíku?*

Dotaz č. 3:

Dobrý den, prosíme Vás o dodatečné informace k VZ "Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno". Ve výkazu výměr D.1.4.4 Výkaz SLN (silnoprůd) je položka č. 11 Rozváděč RCH. Bohužel v projektové dokumentaci jsme výkres tohoto rozváděče nenašli. Prosíme o doplnění projektu o výkres Rozváděče RCH, abychom ho byli schopni adekvátně ocenit.

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ad 1. Zadavatel souhlasí s připomínkou účastníka a na základě toho uvádí, že kompletně celá **položka 165 musí být 2x**. Množství pol. 165 bylo upraveno do nového výkazu výměr (dále jen „VV“), který je **příložen v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**.

ad 2. Zadavatel uvádí, že zesílení pomocí přepínacích lan bude provedeno u obou světlíků. Byl upraven VV, a to konkrétně **množství položky 80 na 2 sady**.

ad 3. Zadavatel poskytuje účastníkům výkres s označením „226_schema rozvadece RCH“, který **přikládá v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.**

Aktualizovaný VV ze dne 8. 10. 2019 přikládáme v příloze tohoto vysvětlení ZD č. 2.

S ohledem na výše uvedené zadavatel rovněž rozhodl o následujících změnách zadávací dokumentace, tj. o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nabídky je nutné podat nejpozději do 23. 10. 2019 10:00 hod.

Přílohy:

226_schema rozvadece RCH

D.1.1 MU PrF_Vykaz_celkovy_REVIZE 2 k_08_10_2019

Ing. Elena Komjaty
manažerka veřejných zakázek