

Vysvětlení zadávací dokumentace 4

Identifikace veřejné zakázky

Název: MU – UKB – Výměna zdrojů vytápění a chlazení
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005437>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předává dodavatelům pro další zpracování nabídky závaznou revizi soupisu prací: 0303_Soupis praci-revize3.xlsx. Původní soupis prací pozbývá platnosti.

V soupisu byly opraveny vzorce.

DOTAZ 1

prosím, chtěl jsem poprosit o úpravu VV- je zde chyba. Ve výkazu výměr „0303_Soupis praci-revize2“ na listu „Stavba“ řádek „225“ a sloupec „I“ chybí ve vzorci přičíst rozvaděče Díl „01-53“ z profese Elektroinstalace (Axx 10).

ODPOVĚĎ 1

V předaném 0303_Soupis praci-revize3.xlsx opraveno.

DOTAZ 2

Tento switch je uvedený ve VV: Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN. Ve VV je k nacenění tato položka, ale v Metodice „Nasazování a úpravy komponent BMS MU kap 4.1.2“, kterou má prvek splňovat jsou požadavky odlišné. Máme tedy nacenit centrální Switch L3 (dle dané metodiky), na který se připojí podružné Switche L2, dle VV?

ODPOVĚĎ 2

Dodavatelé ocení aktivní prvek, který je uveden ve VV – tedy L2 switch s parametry, které jsou uvedeny ve zmíněné metodice, kap.4.1.2. V této metodice je rovněž popsáno, že páteřní switch je L3, ostatní switche pro připojení jednotlivých technologií jsou již L2 (to je náš případ). Páteřní switche L3 neřešíme, ty jsou již v lokalitách instalovány.

Přílohy:

0303_Soupis praci-revize3.xlsx