

PŘÍLOHA Č.1 - SOUPIS SPOTŘEBIČŮ VZT

zařízení číslo	název zařízení	umístění	ks	NAPOJENO Z	elektrický příkon	proud	doporučené ovládání	Požadavky na ostatní profese	
						jištění		ELEKTRO	NAPĚTÍ
					(kW)	(A)			(V/Hz)
UKB G - SO 112 - Anatomický ústav									
Zař.č.32 - Odvětrání studovny									
32.01	Posilové odvětrání studovny 2	401	1		0,49		Autonomní - nástěnný ovladač	SILOVÉ NAPOJENÍ+JIŠTĚNÍ C10/1	230/50
Zař.č.33 - Odvětrání studovny									
33.01	Posilové odvětrání studovny 1	401	1		0,49		Autonomní - nástěnný ovladač	SILOVÉ NAPOJENÍ+JIŠTĚNÍ C10/1	230/50
Zař.č.34 - Chlazení učeben									
34.01	Venkovní kondenzační jednotka	střecha	1		8,70	32,0	NENÍ	SILOVÉ NAPOJENÍ+JIŠTĚNÍ C32/3	3f, 380-415, 50
34.02.0	Vnitřní kazetová jednotka	S112	1		0,03		Autonomní - nástěnný ovladač	SILOVÉ NAPOJENÍ+JIŠTĚNÍ C10/1 SPOL PRO ZAŘ. 34.02 a 34.03	1f, 220-240, 50
34.02.0	Vnitřní kazetová jednotka	S112	1		0,03		Autonomní - nástěnný ovladač	SILOVÉ NAPOJENÍ+JIŠTĚNÍ C10/1 SPOL PRO ZAŘ. 34.02 a 34.03	1f, 220-240, 50
34.02.0	Vnitřní kazetová jednotka	S112	1		0,03		Autonomní - nástěnný ovladač	SILOVÉ NAPOJENÍ+JIŠTĚNÍ C10/1 SPOL PRO ZAŘ. 34.02 a 34.03	1f, 220-240, 50
34.03.0	Vnitřní kazetová jednotka	S111	1		0,03		Autonomní - nástěnný ovladač	SILOVÉ NAPOJENÍ+JIŠTĚNÍ C10/1 SPOL PRO ZAŘ. 34.02 a 34.03	1f, 220-240, 50
34.03.0	Vnitřní kazetová jednotka	S111	1		0,03		Autonomní - nástěnný ovladač	SILOVÉ NAPOJENÍ+JIŠTĚNÍ C10/1 SPOL PRO ZAŘ. 34.02 a 34.03	1f, 220-240, 50

