



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Dodatečné informace 17

veřejná zakázka

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), následující dodatečné informace:

Žádost č. XIX:

Dotaz:

Zpětné násypy pro vyrovnání terénu před objektem P2 (směrem ke komunikaci). V části HTÚ sdělení, že jsou řešeny v části KTÚ. Část PD KTÚ ovšem řeší pouze sadové úpravy. Ve výkazech výměr rovněž chybí. Může zadavatel chybějící část PD – provedení zpětných násypů doplnit?

V technické zprávě HTÚ se píše, že výkopek pro zpětné využití k zásypům bude uložen na pozemku investora. Může zadavatel sdělit, v jaké vzdálenosti od stavby se zmiňovaný pozemek nachází?

Odpověď zadavatele:

Zadavatele sděluje, že deponie, mezideponie a nakládání se zeminou jsou v rámci projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby „Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby“ předmětem části E Zásady organizace výstavby.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti zadavatel upozorňuje, že využil svého práva daného mu § 44 odst. 5 Zákona a dokumenty podle § 44 odst. 4 Zákona nahradil technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 5 Zákona.

Zadavatel rovněž uvádí upřesňující a odborné stanovisko projektanta:

„Projekt předpokládá, že vytěžená zemina bude ukládána podél hranice pozemku při ulici Botanická. V délce cca 80m je zde možno uložit přibližně 600m³ zeminy, které budou využity ke zpětným zásypům (500m³ I. etapa, 100m³ II. etapa).“

V Brně 22. února 2012

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby