



LEGENDA VIZ VÝKRES E-2

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-C-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněné – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0.000 = m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
01	Změna dokumentace na základě požadavků investora	02/2020	Boudný
AKCE: MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO			
STUPEŇ PD:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
OBJEKT:		SO 01 - BVA05 - BUDOVA E	
PROFESE:		D 1.4.4 ELEKTROINSTALACE	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		AUTORIZACE:	
MÍSTO STAVBY:		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0433 041-4	
GENERALNÍ PROJEKTANT:		DATUM:	
VEDOUcí PROJEKTU:		FORMÁT:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		KOPIE:	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		MĚŘÍTKO:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VÝKRES:	
VYPRACOVAL:		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	
REVIZE:		ČÍSLO VÝKRESU:	
01		20433041-4/ISO01/D.1.4.4	
01		E - 3	
01		01	