

LEGENDA OZNAČOVÁNÍ:

- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- SMĚR ÚNIKU
- VÝCHOD DO VOLNÉHO PROSTORU
- PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
- STÁVAJÍCÍ HADICOVÝ SYSTÉM (HYDRANT)
- PROSTOR STŘEŽENÝ EPS
- ÚSTŘEDNA EPS
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ STÁVAJÍCÍ / NOVĚ INSTALOVANÝ
- HLÁSIČ POŽÁRU OPTICKOKOUŘOVÝ - STROP (PODHLÉD) / NAD PODHLEDEM
- STÁVAJÍCÍ KLÍČOVÝ TREZOR PO
- STÁVAJÍCÍ OBSLUŽNÉ POLE PO
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- AKUSTICKÉ POPLACHOVÉ ZAŘÍZENÍ - SIRÉNA - STÁVAJÍCÍ / NOVĚ INSTALOVANÁ

STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR

POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30-C DP1

POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW30-C DP3

POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30-S

POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30-C-S DP3 (výměna za stáv. požár. uzávěr EI 30 C2)

LEGENDA OZNAČOVÁNÍ ÚNIKŮ:



-
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STĚNY	STROP PODHLED (v případě, že je)	S.V. (strop podhled)	POZNÁMKA
BVA05N04001	SCHODIŠTĚ - CHODBA	4,1	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STÁV. STROP - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU	3,54	
BVA05N04002	WC MUŽI	2,9	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	KERAMICKÝ OBKLAD, v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENO I. ETAPA	3,18 2,55	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDU DLE ÚPRAV TZB
BVA05N04003	WC ŽENY	3,1	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	KERAMICKÝ OBKLAD, v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENO I. ETAPA	3,20 2,55	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDU DLE ÚPRAV TZB
BVA05N04004	CHODBA	17,0	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁV. OM.-DOKONČENO I. ETAPA NOVÁ MALBA STĚN	STÁV. SDK PODHL. - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	C2 3,10 2,50	OCHRANA STÁV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N04004a	CHODBA	15,3	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁV. OM.-DOKONČENO I. ETAPA NOVÁ MALBA STĚN	STÁV. SDK PODHL. - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERAL. PODHLED	C2 3,10 2,50	OCHRANA STÁV. PODLAHY PŘED STAVEBNÍ ČINNOSTÍ
BVA05N04005	KANCELÁŘ	24,2	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STĚN	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STROPU		
BVA05N04006	CHODBA	6,8	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV		
BVA05N04006a	KUCHYŇKA		STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV		
BVA05N04007	CHODBA + VÝLEZ NA STŘECHU		STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV		
BVA05N04008	KANCELÁŘ		STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV		
BVA05N04009	KANCELÁŘ		STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV		
BVA05N04010	KANCELÁŘ		STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV		
BVA05N04011	KANCELÁŘ		STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV	STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV		
BVA05N04012	ÚKLID	1,8	KERAMICKÁ DLÁŽBA STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	KERAMICKÝ OBKLAD, v. 2600 STÁVAJÍCÍ-DOKONČENO I. ETAPA	STÁV. STROP - BEZ ÚPRAV KAZ. PODHL.-DOKONČENO I. ETAPA	3,18 2,55	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDU DLE ÚPRAV TZB
IS 01	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,0					

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B_pv ±0,000 = m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP) . STÁVAJÍCÍ ZDIVO KÓTOVÁNO VČETNĚ OMÍTEK.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
01	revize dokumentace dle zadání investora	02/2020	Ing. Maciková

AKCE: MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO BUDOVA E - I. a II.etapa		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
		OBJEKT: SO 01 - BVA05 - BUDOVA E	
		PROFESE: D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0433 041-4	AUTORIZACE: 
MÍSTO STAVBY: Areál Filozofické fakulty MU, Arne Nováka, Brno pozemek parc. č. 5/1, k.ú. Veverří (Brno-město)		DATUM: 03/2019	
		FORMÁT: 2 × A4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:	
VEDOUcí PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:100	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING.ARCH.B. LANCMAN, blancman@intar.cz			
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES: SCHÉMA - PŮDORYS 4NP	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING.ARCH.B. LANCMAN, blancman@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20433041-4/SO01/D.1.3	ČÍSLO VÝKRESU: 06
VYPRACOVAL: ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz			REVIZE: 01