

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ  
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací.: KHSJM 24921/2020/BM/HV  
Spisová značka: S-KHSJM 54289/2018  
Č. j. odesílatele:  
Vyřizuje: MVDr. Ilona Kružíková  
Tel.: 545 113028  
Email: ilona.kruzikova@khsbrno.cz

PROJECT building s.r.o.  
Erbenova 345/8  
602 00 Brno

V Brně dne 5. května 2020

**Závazné stanovisko pro změnu stavby před jejím dokončením - „Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 7-9, Brno, vybudování menzy**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska pro změnu stavby před jejím dokončením podané dne 8.4.2020 žadatelem Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno zastoupena v plné moci PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno (dále také jen „žadatel“) **toto**

**závazné stanovisko:**

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v

- § 23 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin
- § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějšího předpisu
- zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

**KHS JmK s vydáním závazného stanoviska pro změnu stavby před jejím dokončením na zřízení menzy v objektu MU, Pedagogická fakulta, Poříčí 7-9 v Brně**

**s o u h l a s í.**

**Odůvodnění:**

Předložena PD řeší změny vnitřního a dispozičního uspořádání provozních místností a zázemí menzy. Jedná se o následující změny :

1.NP – v m.č. 1.13 (mytí nádobí) nebylo možné osadit plánovanou digestoř nad myčkou nádobí z konstrukčních důvodů. Světla výška místnosti je 2,25m. Mytí nádobí nebude trvalým pracovištěm, pouze dočasným ( do 4 hod). Odvětrání a přívod vzduchu bude zajištěn potrubím VZT podél stěn nad technologií. Příčka mezi m.č. 1.12. a 1.13 bude v délce 3,43m vyzděna pouze do výšky 1,8 m.

- změna otevírání dveří mezi m.č. 1.12 a 1.13

- změna umístění dveří do šatny m.č. 1.05, včetně jiného rozmístění šatních skříněk z důvodu nových rozvodů VUT. S ohledem na zrušení provozu gastru kavárny v mezipatře bude soc. zařízení ( m.č. 2.05, 2.06, 2.07) plně využíváno pouze pro potřeby provozu menzy v I.NP.

Mezipatro – změna dispozičního uspořádání soc. zařízení a šatny (m.č. 2.05, 2.06, 2.07) z důvodu nových rozvodů VZT. V části prostoru menzy ( m.č. 2.09) se nebude realizovat zvýšené podium s barovým pultem, zůstane pouze volná plocha.

Bude provedeno zvětšení prostoru strojovny VZT (m.č. 2.04) směrem k východní ( dvorní) Fšádě, včetně zrušení stávajících okenních výplní a využití stávajících otvorů pro nasávání a odvodní potrubí VZT. Z důvodu zvětšení strojovny VZT se ruší místnost SLP a zařízení se přesuně do technické místnosti.

KHS JmK se sídlem v Brně vydalo dne 29.10.2018 pod čj. KHSJM 58756/2018/BM/HV závazné stanovisko pro společné územní a stavební řízení, které zůstává v platnosti, včetně uvedené podmínky, .

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že předložená projektová dokumentace je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 o hygieně potravin, s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějšího předpisu, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a proto bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno

-89-

MVDr. Ilona Kružíková

vedoucí oddělení

hygieny výživy

pracoviště Brno

Rozdělovník:

1. PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno
2. KHS JMK - spis