

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 9. 7. 2020

Věc: Veřejná zakázka: Pořízení úložiště v serverovně A35 pro CEITEC MU

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel od dodavatele dotaz dne 2. 7. 2020

Otázka č. 1:

Příloha č. 1 - zadavatel uvádí v bodě A.1 TS „Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.“

V bodě C.7 TS zadavatel dále uvádí specifikaci rackových skříní.

Dotaz: mají být rackové skříně dle specifikace v bodě C.7 součástí dodávky? Pokud mají být rackové skříně součástí dodávky, v jakém počtu?

Odpověď č. 1:

Rackové skříně jsou součástí dodávky a musí splňovat stanovené technické parametry. Jejich počet není stanoven, ale je určen maximálním možným příkonem osazených prvků 11 kW. Zadavatel uvádí, že na základě povahy dotazu mění znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace, konkrétně její části A. a C.7. Zadavatel v tomto smyslu uveřejňuje nové znění předmětné přílohy pod jménem souboru **01_TS_PUS_v2.docx**.

Sdělení č. 1:

Zadavatel sděluje všem dodavatelům, že **ostatní ustanovení zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh zůstávají beze změn**. Zadavatel s ohledem na výše uvedené změny zadávací dokumentace **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 8. 2020 10:00 hod.**

manažer veřejných zakázek