





Legenda VZT :

- INDUKČNÍ JEDNOTKA OHŘEV/CHLAZENÍ 1500x800x210mm S PŘÍVODEM VZDUCHU VZTĚNÉ MECHANICKOU REGULÁTOŘU ø125
- DVOULÁŘADÁ STĚBNÍKOVÁ VÝVST 1200x100x50mm PŘÍVOD VZDUCHU S TĚP. IZOL. PLENEM BOXEM A KLAPKOU ø200 OVOVO VZDUCHU SAMOSTOJNĚ
- JEDNOLÁŘADÁ STĚBNÍKOVÁ VÝVST 1200x50x50mm PŘÍVOD VZDUCHU S TĚP. IZOL. PLENEM BOXEM A KLAPKOU ø160 OVOVO VZDUCHU SAMOSTOJNĚ
- POŽÁRNÍ KLAPKA/LŽAČKA SE SERVOPOHONEM 24V S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 90 MINUT
- VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU SE SERVOPOHONEM 24V
- MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU
- RUČNÍ LISTOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA
- ČTYŘHRANNÝ KULSOVÝ TLUMIČ HLUKU
- KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU
- OHĚBNÁ HADICE S TEPELNOU IZOLACÍ 25mm
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNOU TL 40mm S AL. FOLIEM
- POŽÁRNÍ IZOLACE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 45 MINUT

TABULKA MÍSTNOSTÍ (SM) - 2.PP			
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
2501	CHODBA		11,32
2503	SCHODIŠTĚ		28,80
2504	OSOBNÍ VÝTAH	VÝTAH PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	5,24
2505	LŮŽKOVÝ VÝTAH	SIMULACE NEMOČNÍČNÍHO PROSTŘEDÍ - LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,90
2506	STROJOVNÁ ÚT / CHLAZENÍ / TEPELNÝCH ČERPADEL	STROJOVNÁ OHŘEV / CHLAZENÍ	65,07
2507a	STROJOVNÁ VZDUCHOTECHNIKY		111,65
2507b	STROJOVNÁ VZDUCHOTECHNIKY		51,03
2507c	KANÁL PRO PŘÍVOD VZDUCHU		71,76
2509	ODPADY		9,81
2510	KRYTÁ PARKOVACÍ STÁNÍ	31 PARKOVACÍCH MÍST	1027,94
2511	ODPADY		10,94
2512	STROJOVNÁ SÁČÍCH AGREGÁTŮ		45,36
2513	POŽÁRNÍ NÁDRŽ SHZ		40,94
2520	PLOŠINOVÝ VÝTAH	ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	3,95
			1490,71



KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU
BRNO-SOULUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA


EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investor: MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant: AID team s.r.o.
HL. inženýrský projekt: Ing. JIŘÍ DUCHÁČEK
Spolupráce: Arch.Design s.r.o.
Přímý zpracovatel: SURTECH, s.r.o.



Verze: 01
01 2017 - 08 - 12
02 2017 - 10 - 10 zapracování připomínek investora FOLTYN
03

Vypracoval: Jaroslav Polřih
Ved. projektant: Ing. Antonín Kalpár



Číslo zakázky: 3403 - 25
Stavba: SIM
Stupeň: DVD
Název PS - SO: D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Číslo: 08 - VZDUCHOTECHNIKA
Název výjevu: PŮDORYS 2.PP
Datum: 2017 - 10 - 10
Formát: A4 - A4
Měřítko: 1:100

Číslo zakázky: 3403 - 25
Stavba: SIM
Stupeň: DVD
Název PS - SO: D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Číslo: 08 - VZDUCHOTECHNIKA
Název výjevu: PŮDORYS 2.PP
Datum: 2017 - 10 - 10
Formát: A4 - A4
Měřítko: 1:100