

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 5NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]		PODLAHA		POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚNY		STROP	POZNÁMKA
500	ATRIUM		160,47	-	-	-	- (SKLOBETONOVÉ DESKY)	-	-	-
501	CHODBA		256,25	P1,P6	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 / ČISTÍCÍ ROHOŽ JEMNÁ	N1	VPC OMÍTKA / POHLEDOVÝ BETON	H2	RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ	SOKL v=50 mm
502	MANIPULACE	SIMULACE PŘÍJMU PACIENTA Z HELIKOPTÉRY	27,74	P6	ZELENÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3267	N1	VPC OMÍTKA / POHLEDOVÝ BETON	H2	RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ	SOKL v=50 mm
503	SCHODIŠTĚ		34,04	P1,P10	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431 / STUPNĚ A PODESTY STĚRKA	N1	VPC OMÍTKA / POHLEDOVÝ BETON	H2	RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ / STĚRKA NA BETON	SOKL v=50 mm
504	OSOBNÍ VÝTAH	VÝTAH PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	5,24	-	-	-	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	-	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	-
505	LŮŽKOVÝ VÝTAH	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,90	-	-	-	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	-	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	-
506	SIMULAČNÍ POMŮCKY	MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	20,37	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
507	PRACOVNA - ASISTENTI	PRACOVNA ASISTENTŮ	22,56	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
508	SIMULAČNÍ POMŮCKY	MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	21,95	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
509	PRACOVNA - ASISTENTI	PRACOVNA ASISTENTŮ	27,16	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
510	ATRIUM		239,93	-	-	-	- (SLOUPKO-PŘÍČKOVÁ FASÁDA)	-	-	-
511	PRACOVNA - GARANT	PRACOVNA GARANTA ODBORNÉHO TÝMU	44,03	P1,P6	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
512	PRACOVNA - ASISTENTI	PRACOVNA ASISTENTŮ	27,16	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
513	PRACOVNA - ASISTENT	PRACOVNA ODBORNÉHO ASISTENTA	23,05	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
514	PRACOVNA - ASISTENTI	PRACOVNA ASISTENTŮ	27,16	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
515	PRACOVNA - ASISTENTI	PRACOVNA ASISTENTŮ	31,17	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
516	ZASEDACÍ MÍSTNOST	KONZULTAČNÍ ZÓNA	50,39	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
517	PRACOVNA - GARANT	PRACOVNA GARANTA MODERNÍCH VÝUKOVÝCH METOD	13,44	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
518	PRACOVNA - GARANT	PRACOVNA GARANTA ANALÝZ A OSCE	20,56	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
519	PRACOVNA - GARANT	PRACOVNA GARANTA STUDIJNÍHO PROGRAMU VL	20,56	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
520	TERASA		53,44	T2c	VEGETACE	-	- (OBKLAD / OMÍTKA)	-	-	-
521	PRACOVNA - GARANT	PRACOVNA GARANTA STUDIJNÍHO PROGRAMU ZL	20,47	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
522	PRACOVNA - TECHNIK	PRACOVNA TECHNIKA (ADMINISTRÁTORA SIMULAČNÍ PLATFORMY)	13,49	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
523	KOPÍROVACÍ MÍSTNOST	ROZMNOŽOVNA	13,44	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
524	ZASEDACÍ MÍSTNOST	KONZULTAČNÍ ZÓNA	50,39	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
525	PRACOVNA - PROGRAMÁTOŘI	PRACOVNA PROGRAMÁTORŮ	23,17	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
526	PRACOVNA - REDAKTOŘI	PRACOVNA REDAKTORŮ	23,17	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
527	PRACOVNA - TECHNICI, REDAKTOR	PRACOVNA TECHNIKŮ, REDAKTORA	23,17	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
528	ŠATNA ZAMĚSTNANCI		6,65	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H6	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
529	SPRCHA A WC MUŽI		5,74	P2	STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H6	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
530	TERASA		54,28	T2c	VEGETACE	-	- (OBKLAD / OMÍTKA)	-	-	-
531	WC MUŽI		5,55	P2	STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H6	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
532	UMÝVÁRNA MUŽI		5,11	P2	STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H6	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
533	ÚKLID	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY	2,34	P2	STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H6	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
534	PŘEDSÍŇ		8,19	P1,P6	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H2	RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ	-
535	UMÝVÁRNA ŽENY		4,71	P2	STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H6	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
536	WC ŽENY		7,43	P2	STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H6	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
537	ČAJOVÁ KUCHYŇ		23,98	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H2	RASTROVÝ PODHLED KOVOVÝ	SOKL v=50 mm
538	STROJOVNA CHLAZENÍ		52,27	P8	EPOXIDOVÁ STĚRKA	N2	NÁTĚR NA SDK	-	-	SOKL v=100 mm
539	PRACOVNA - ANALYTICI	PRACOVNA ANALYTIKŮ	27,38	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H1	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
540	POCHOZÍ ČÁST STŘECHY	SIMULACE PŘÍJMU PACIENTA Z HELIKOPTÉRY	161,61	S2b	VLÁKNOBETON	-	- (VNĚJŠÍ KOVOVÝ OBKLAD)	-	-	SOKL v=100 mm
541	PLYNOVÁ KOTELNA		16,76	P8	EPOXIDOVÁ STĚRKA	N2	NÁTĚR NA SDK	-	-	SOKL v=100 mm
542	SPRCHA A WC ŽENY		5,78	P2	STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H6	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
543	ŠATNA ZAMĚSTNANCI		6,57	P1	ŠEDÉ LINOLEUM ODSTÍN Č.3431	N1	VPC OMÍTKA	H6	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	SOKL v=50 mm
544	WC IMOBILNÍ		4,73	P2	STĚRKA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	N3	KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA PO PODHLED	H6	RASTROVÝ PODHLED MINERÁLNÍ	-
550	STŘECHA		867,30	S2a	VEGETACE	-	- (OMÍTKA / PLECHOVÝ OBKLAD / HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA ATICE)	-	-	-

VÝPIS PŘEKLADŮ KERAMICKÝCH – 5NP

OZNAČENÍ		ROZMĚRY [mm] DÉLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POČET [ks]
KP	11,5/125	1250	115	71	22

POZNÁMKY:

§1 HRANA TEPELNÉ IZOLACE
§2 HRANA BETONOVÉHO STROPU
§3 AKUSTICKÉ ODDĚLENÍ V PODLAZE I VE STROPU V MÍSTĚ POSUVNÉ PŘÍČKY. DO PODLAHY VLOŽEN DILATAČNÍ PÁSEK (V PŘÍPADĚ PLOVOUCÍCH PODLAH VLOŽEN PÁSEK PŘES VŠECHNY VRSTVY PODLAHY), V PODHLEDU SDK PŘÍČKA
§4 L-ÚHELNÍK 100×100×6 PRO ULOŽENÍ PŘEKLADU, KOTVENÝ Z BOKU K ŽB KONSTRUKCI POMOCÍ DVOU CHEMICKÝCH KOTEV 2×M8, VRT d=10 mm, MIN HLOUBKA VRTU 82 mm
§5 PŘEDĚL NAD I POD PROSKLENÝMI STĚNAMI POMOCÍ SDK STĚN POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. AKUSTICKÉ POŽADAVKY MINIMÁLNĚ STEJNÉ JAKÉ VYKAZUJE PROSKLENÁ STĚNA. ODDILATOVÁNÍ OD PODLAHY POMOCÍ AKUSTICKÝCH OBVODOVÝCH PÁSKŮ
§6 SOKL POD POJEZDOVÉ KOLEJNICE Z LITÉHO POTĚRU MIN PEVNOSTI C30, PEVNĚ SPOJENÝ SE STROPNÍ DESKOU. ŠÍŘKA 300 mm, VÝŠKA 100 mm
§7 AUTOMATICKÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ NA FOTOBUŇKU. V PŘÍPADĚ POŽÁRU MUSÍ UMOŽŇOVAT RUČNÍ OTEVÍRÁNÍ
§8 PROSKLENÁ PŘÍČKA S MEZISKELNÍMI ŽALUZIEMI, RUČNĚ OVLÁDANÝMI
§9 OTEVÍRAVÁ ČÁST OBKLADU
§10 OTVOR VE STROPĚ
§11 OCELOVÉ PŘEKLADY OPATŘENY POŽÁRNÍM SÁDROKARTONEM A POŽÁRNĚ DOTĚSNĚNY
§12 HRANA ČELA PODHLEDU
§13 NAD ZRCADLEM OBKLAD DO VÝŠKY PODHLEDU, S.H. = 1900 mm
§14 VYVÝŠENÝ PODLAHOVÝ ZÁKLAD POD TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ ULOŽENÝ NA AKUSTICKÝCH BLOCÍCH, VÝŠKA 100 mm
§15 OSTĚNÍ ZE SÁDROKARTONU, DOTAŽENÉ AŽ KE SLOUPKO-PŘÍČKOVÉ FASÁDĚ/RÁMOVÉMU OKNU
§16 OSTĚNÍ Z OMÍTATELNÉ DESKY, DOTAŽENÉ AŽ KE SLOUPKO-PŘÍČKOVÉ FASÁDĚ, U SLOUPKU POUŽÍT ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL PRO NAPOJENÍ OMÍTKY
§17 ZTUŽENÍ PŘÍČKY ZE ZESÍLENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ PRO OSAZENÍ OKNA
§18 VYNECHANÝ PROSTOR VE ZDĚNÉ PŘÍČCE PRO STOUPACÍ POTRUBÍ, OHRANIČENÝ HRÁZDĚNÍM. PO OSAZENÍ POTRUBÍ ZAKLOPIT OMÍTATELNOU DESKOU A PŘEOMÍTAT V JEDNÉ ROVINĚ S NAVAZUJÍCÍ OMÍTKOU PŘÍČKY. MEZIPROSTOR VYPLNIT AKUSTICKOU IZOLACÍ.
§19 ROZMĚRY REVIZNÍCH DVÍŘEK SLADIT S ROZMĚRY OBKLADU A UMÍSTĚNÍ SE SPÁROŘEZEM (KÓTY JSOU PŘIBLIŽNÉ)
§20 PŘED VYLITÍM PODLAHY OPATŘIT OKRAJE L-ÚHELNÍKY VÝŠKY DLE TLOUŠŤKY PODLAHY

- VELIKOSTI VŠECH OTVORŮ V ŽB KONSTRUKCI JSOU ZAKÓTOVÁNY V ČÁSTI "D101 - 02 - BETONOVÉ KONSTRUKCE". PROSTUPY BUDOU PO VLOŽENÍ POTRUBÍ POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY.
- PŘI VYZDÍVÁNÍ DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY VÝROBCŮ TVAROVEK
- PROSTUPY V PŘÍČKÁCH BUDOU PO INSTALACI POTRUBÍ A KABELŮ DOZDĚNY NEBO DOTĚSNĚNY I NAD ÚROVNÍ PODHLEDU
- POŽÁRNÍ UCPÁVKY PROSTUPŮ PŘES POŽÁRNÍ KONSTRUKCE JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- VYZDÍVKY NAVAZUJÍCÍ NA ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE KOTVIT STĚNOVÝMI SPONAMI
- AKUSTICKÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY BUDOU ZAKLÁDÁNY NA TĚŽKÉM ASFALTOVÉM PÁSU MIN. TLOUŠŤKY 3,5 mm NEBO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PODLOŽCE A BUDOU VYZDĚNY POD STROP (POVOLENÝ PRŮHYB STROPU 1/250 ROZPĚTÍ). PROSTOR MEZI VRCHOLEM PŘÍČKY A SPODNÍ HRANOU STROPU BUDE VYPLNĚN MINERÁLNÍ VLNOU 40kg/m³, V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍCH PŘÍČEK VYPLNĚN MINERÁLNÍ VLNOU 75kg/m³ A ALESPOŇ Z JEDNÉ STRANY OPATŘEN POŽÁRNÍM NÁTĚREM TL. 1 mm S PŘESAHEM MIN 10 mm NA KONSTRUKCI. SPÁRA BUDE NÁSLEDNĚ ZAKRYTA PODHLEDEM
- SÁDROKARTONOVÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY A POŽÁRNÍ PŘEDSTĚNY ZAKLÁDAT NA STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESCE
- SÁDROKARTONOVÉ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY ZAKLÁDAT NA HRUBÉ PODLAZE
- NÁVAZNOST PŘÍČEK NA SLOUPKOPŘÍČKOVOU FASÁDU POMOCÍ SDK REDUKCE TLOUŠŤKY 50 mm (SKLADBA PS5)
- PŘECHOD SDK STĚNY NA ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ KONSTRUKCE POMOCÍ NEREZOVÉHO ÚHELNÍKU 20/18/2 mm (NUTA) NA CELOU VÝŠKU PŘÍČKY - VÝROBEK Z16 (NENÍ VYZNAČEN V PŮDORYSECH)
- HRÁZDĚNÍ ZDIVA POMOCÍ TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ U-210×50×4 PO MAX 3,0 m (VÁPENOPÍSKOVÉ CIHLY) NEBO U-120×60×5 PO MAX 2,5 m (KERAMICKÉ PŘÍČKY) DOPLNĚNÝCH O PÁSOVINY 70×4 DO TVARU "I" KOTVENÝCH V PATĚ I HLAVĚ. KE STOJNÁM PŘIVAŘENY V KAŽDÉ TŘETÍ LOŽNÉ SPÁŘE ŽEBŘÍČKY Z PODÉLNÝCH PRUTŮ PR. 10 (8) mm A PŘÍČNÝCH PRUTŮ PR. 6 mm. ŽEBŘÍČKY PLNĚ OMALTOVÁNY KLASICKOU MALTOU M10, SPÁRA MEZI OCELOVÝMI NOSNÍKY A CIHELNÝMI BLOKY VYPLNĚNA MALTOU V CELÉM ROZSAHU.

LEGENDA HMOT

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE DIMENZE DLE ČÁSTI "02 - BETONOVÉ KONSTRUKCE"
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ TYPU THERM TL. 300 mm PEVNOSTI P10 NA MALTU M5 (MIN. VLASTNOSTI: SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI=0,20 W/mK, Rw = 35 (-2) dB, EW 15)
- ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC 20, PEVNOSTI P15, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU M10 A KLASICKOU MALTU M10 V MÍSTĚ VÝZTUŽNÝCH VODOROVNÝCH ŽEBŘÍČKŮ, HRÁZDĚNÉ (MINIMÁLNÍ VLASTNOSTI: SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,82 W/mK, Rw = 40 (-2) dB, EW 15, PEVNOST DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE VLÁKNOCEMENTOVÝCH DESEK)
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH BLOKŮ TYPU THERM TL. 200 mm, HRÁZDĚNÉ (MIN. VLASTNOSTI: Rw = 49 (-2) dB VČETNĚ OMÍTEK, EI 45 DP1)
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK TL. 115 mm, PEVNOSTI P10 NA MALTU M10, HRÁZDĚNÉ (MIN. VLASTNOSTI: EI 45 DP1)
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK AKU TL. 115 mm, PEVNOSTI P10 NA MALTU M10, HRÁZDĚNÉ (MIN. VLASTNOSTI: Rw = 47 (-2) dB VČETNĚ OMÍTEK, EI 45 DP1)
- ZDIVO Z CPP NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
- SÁDROKARTONOVÉ DESKY, TYP A TLOUŠŤKA SDK PŘÍČEK A PŘEDSTĚN DLE VÝPISU SKLADEB. DO SDK PŘÍČEK A PŘEDSTĚN NAMONTOVAT VÝZTUHY PRO ZAVĚŠENÍ INSTALAČNÍCH PŘEDMĚTŮ, MADEL, ZAVĚŠENÉHO NÁBYTKU,...
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TLOUŠŤKY A TYPU DLE VÝPISU SKLADEB
- STĚNOVÉ PANELY S IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNY A POVRCHOVÝCH PLECHŮ Z POZINKOVANÉ OCELI DLE ČÁSTI "D101 - 04 - OBVODOVÝ PLÁŠŤ"
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU TLOUŠŤKY A TYPU DLE VÝPISU SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TLOUŠŤKY A TYPU DLE VÝPISU SKLADEB
- ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA, POD ZÁKLADOVOU DESKOU BUDE PROVEDENA HUTNĚNÁ VRSTVA TL. 170 mm, Edef,2=20MPa
- PŮVODNÍ ZEMINA



KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	Sdružení IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
TDI	INVIN s.r.o.
Generální projektant	AiD team a.s.
Přímý zpracovatel	

IDPS INŽENÝRSKÉ, DOPRAVNÍ A POZEMNÍ STAVBY
OHL ŽS

Revize			
00	2019 - 07 - 12		
01	2019 - 09 - 09	Doplnění výrobků, popisků, kót	KLUB.
02	2019 - 11 - 08	Změny viz obláčky	KLUB.

Vypracoval: Ing. Pavlína KLUBALOVÁ, Jitka NOVÁKOVÁ, Ing. Kateřina PLODÍKOVÁ
Ved. projektant: Ing. arch. Jiří BABÁNEK



±0,000 = 275,900 m n.m. BPV

Číslo zakázky	3413 - 30
Stavba	KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Stupeň	RDS
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Název výkresu	**PŮDORYS 5.NP**
Datum	2019 - 11 - 08
Formát	27 × A4
Měřítko	1:50

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
SIM	RDS	D 101	01	019a	02