JIŽNÍ ČÁST



SEVERNÍ ČÁST



LEGENDA ZTI

ROZVODY STUDENÉ VODY
POTRUBÍ MĚDĚ Ø10 / 1ML UKLÁDANÉ PRO PITNÉ ROZVODY VODY
POTRUBÍ MĚDĚ Ø28 / 1ML UKLÁDANÉ PRO PITNÉ ROZVODY VODY
ROZVODY TEPLÉ VODY
POTRUBÍ MĚDĚ Ø28 / 1ML UKLÁDANÉ PRO PITNÉ ROZVODY VODY
ROZVODY UŽITKOVÉ VODY
POTRUBÍ MĚDĚ Ø28 / 1ML UKLÁDANÉ PRO ROZVODY DEŠŤOVÉ VODY
POTRUBÍ MĚDĚ Ø28 / 1ML UKLÁDANÉ PRO ROZVODY UŽITKOVÉ VODY

V2 STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ, TEPLÉ VODY A CIRKULACE

UV1 STOUPACÍ POTRUBÍ UŽITKOVÉ VODY

TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE
TL.IZOLACE POTRUBÍ DO Ø 28 MOŽNO SNÍŽIT ZL. NA 1/2 MIN. VŠAK 10mm
TL.IZOLACE Ø32 AŽ Ø63 V CELKU VODY PROTI UMRZNÍ MIN 26mm

POZN. KOMPENZÁTORY NA PŘÍSLUŠ. DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK DODAVATELE TRUB
PŘED BATERIE BUDOU PŘEDŘAZENY FILTRY A ZPĚTNÉ KLAPKY PORUČ.
NÁTOKU Z UVC ROZVODU
PŘÍPOJKY K ZAŘIZOVACÍM PŘ. A MUTNÍ DOPRŮTU DLE 4509/NAVOZ
C.OSTATNÍMI PROFESEMI

RUČNÍ UZÁVĚR S UKOUZNĚNÍM, DN DLE ROZVODU + KV
PLOVAKOVÝ UZÁVĚR DN DLE ROZVODU
TERMOREGULAČNÍ VENTIL V KAŽDÉ KO VENTIL DN DLE OBMĚNĚ POTRUBÍ +VV
ZPĚTNÝ VENTIL VV

LEGENDA ROZVODŮ VODY

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

WC KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ VČ. OZDATKA A UKOTVENÍ - BÍLÝ
PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁVĚSNÉ WC + TLAČÍTKO

WCi KLOZET ZÁVĚSNÝ PORUŠ KERAMICKÝ VČ. OZDATKA A UKOTVENÍ - BÍLÝ
PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁVĚSNÉ WC + TLAČÍTKO

U UMYVADLO KERAMICKÉ 560x410mm VČ. UKOTVENÍ - BÍLÉ - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
LAMINÁRNÍ VENTIL S PŘ.TEPL+, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ

Ui UMYVADLO KERAMICKÉ 510MM INVALIDNÍ VČ. UKOTVENÍ - BÍLÉ - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMÍTKOVÁ
LAMINÁRNÍ VENTIL S PŘ.TEPL+, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ

U1 UMYVADLO KRUHOVÉ SDĚLENÍ PRAVZNÉ DESKY VČ. UKOTVENÍ - BÍLÉ - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
LAMINÁRNÍ VENTIL S PŘ.TEPL+, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ

VL VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ + BOČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO VÝLEVKU
BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ S PRODLOUŽENÝM KAPINNÍKEM

Dk KÁLOVÉ KOVOVÉ DŘEZOVÉ TŘÍKÁLÉ PŘEDSÍNĚNÍ LEVÉ I PRAVÉ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ
BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ S PRODLOUŽENÝM KAPINNÍKEM

D DŘEZ KERAMICKÝ DVOJITÝ PŘEDSÍNĚNÍ LEVÉ I PRAVÉ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ
BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ S PRODLOUŽENÝM KAPINNÍKEM

D1 DŘEZ KERAMICKÝ DVOJITÝ PŘEDSÍNĚNÍ LEVÉ I PRAVÉ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ
BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ S PRODLOUŽENÝM KAPINNÍKEM

Pi PŘÍSLUŠ. K AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM
KOMPLETNÍ PODOMÍTKOVÁ PISOÁRNÍ NÁDRŽ A OVLÁDACÍ DESKA

S SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÁ KABINA 900x900mm VČ. ZÁSTĚNY - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ PÁKOVÁ SE SPRCHOVOU SOUPRAVOU

S1 SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÁ KABINA 900x900mm VČ. ZÁSTĚNY - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ PÁKOVÁ SE SPRCHOVOU SOUPRAVOU

Si SPRCHOVÝ KOUT VČ. ZÁSTĚNY, SPRCHOVÁ PODLAHOVÁ VPUST VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ PÁKOVÁ SE SPRCHOVOU SOUPRAVOU

S2 SPRCHOVÝ KOUT VČ. ZÁSTĚNY, SPRCHOVÁ PODLAHOVÁ VPUST VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
BATERIE NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ PÁKOVÁ SE SPRCHOVOU SOUPRAVOU

VPP VÝVOD PODLAHOVÝ

REVIZNÍ ŠTVERK

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 4NP

NÁZEV MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	MÍN S.V. [MM]	Č.M.	K
ATRIUM		900,42	0	410	1
CHODBA		183,6	2600	401	1
CHODBA		189,9	2600	421	1
KONDICIOTÉ		34,13	2600	403	1
ODPOCINOVÁ VYŠETŘENÍ	VYTŘENÍ PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	6,55	0	404	1
ODPOCINOVÁ VYŠETŘENÍ	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,55	0	405	1
ZÁZEMÍ OPERAČNÍHO SÁLU	HYGIENICKÉ PRO VYUKOVÉ POHYBOVÁ A SIMULATORY	23,55	3000	437	1
VÝTAH. PRACOVNÍ		5,97	2000	438	1
SANITA OPERAČNÍHO SÁLU	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	22,42	3000	438	1
PŘEDSÁLÍ	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	19,40	3000	439	1
PŘEDSÁLÍ	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	19,40	3000	439	1
ATRIUM		239,50	0	442	2
OPERAČNÍ SÁL	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	44,27	3000	442	1
SANITA OPERAČNÍHO SÁLU	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	14,67	3000	442	1
VELÍN	ŘÍDÍCÍ SIMULAČNÍ VÝUKY	63,84	2500	443	1
DEBRIEFING	SYSTÉM A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	54,55	3000	443	1
DEBRIEFING	SYSTÉM A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	54,55	3000	444	1
OPERAČNÍ SÁL	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	45,50	3000	444	1
ZÁZEMÍ OPERAČNÍHO SÁLU	HYGIENICKÉ PRO VYUKOVÉ POHYBOVÁ A SIMULATORY	24,45	3000	444	1
FILTR	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	14,95	3000	445	1
PŘEDSÁLÍ	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	19,40	3000	445	1
CHODBA		47,58	2600	451	1
DEBRIEFING	SYSTÉM A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	57,33	3000	454	1
INTERVENČNÍ ANGIOLOGIE	UCEBNA - SIMULACE INTERVENČNÍ ANGIOLOGIE	28,16	3000	455	1

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 4NP

NÁZEV MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]	MÍN S.V. [MM]
GASTROSKOPIE	UCEBNA - SIMULACE GASTROSKOPIE	21,00	3000
LAPAROSKOPIE	UCEBNA - SIMULACE LAPAROSKOPIE	21,00	3000
ATRIUM	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ	239,50	0
VYŠETŘOVNÉ POHYBOVÉ	PRO VYUKOVÉ POHYBOVÁ A SIMULATORY	23,07	3000
WC IMOBILNÍ		4,89	2600
PŘEDSÁLÍ		6,97	2600
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY	3,00	2600
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST		3,00	2600
WC MUŽI		14,03	2600
UMYVÁRNA ŽENY		5,84	2600
WC ŽENY		14,03	2600
ZÁZEMÍ STANDARD	PRO VYUKOVÉ POHYBOVÁ A SIMULATORY	23,55	3000
STANDARD	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - STANDARDNÍ POKOJ	52,65	3000
SIMULAČNÍ WC	SIMULACE LUCEBNÍ S PRVKEM PROSTŘEDÍ TOALETY	6,72	2600
ZÁZEMÍ STANDARD	PRO VYUKOVÉ POHYBOVÁ A SIMULATORY	23,55	3000
STANDARD	SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - STANDARDNÍ POKOJ	59,61	2700
ZÁZEMÍ STANDARD	PRO VYUKOVÉ POHYBOVÁ A SIMULATORY	23,55	3000
DEBRIEFING	SYSTÉM A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	68,98	3000
DEBRIEFING	SYSTÉM A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	68,98	3000
KONDICIOTÉ		35,14	2600
OSOBNÍ VÝTAH	VYTŘENÍ PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	6,30	0
DEBRIEFING	SYSTÉM A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	61,70	3000
ZÁZEMÍ JIP	PRO VYUKOVÉ POHYBOVÁ A SIMULATORY	42,53	2600

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
FB, kancelář projektu	Sokolské 2079 n.o. v 1316, ZS, a.s.
Generální projektant	IPROPS, s. r. o.
Technik/ka	ING Hanel a.s.
Přístroj zpracovatel	Ing. Věroslava Machovcová

Revize	
00	2019 - 08 - 08
01	
02	
03	
04	

Vypracoval/	Ing. Věroslava MACHOVCOVÁ
Kód. projektant	Ing. Věroslava MACHOVCOVÁ

Číslo zakázky	5610 - 10
Stavba	SIM
Stupeň	RDS
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	00 - ZÁKLADNÍ ÚSTŘEDNÍ ROZVOD VODY A ZTI
Název výkresu	**PŮDORYS 4.NP - VODOVOD**
Datum	2019 - 08 - 08
Formát	A1 / A4
Měřítko	1 : 50

SIM	RDS	D 101	05	106	00