

TABULKA MÍSTNOSTÍ (SM) – 3NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	MÍN. S.V. [mm]
300	ATRIUM	160,47	0
301	CHODBA	529,01	2800
302	CHODBA	52,26	2800
303	SCHODIŠTĚ	34,04	2800
304	OSOBNÍ VÝTAH	5,24	0
305	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,90	0
306	SERVER	27,63	2600
307	ŠATNA	63,27	2800
308	ŠATNA ŽENY	53,82	2600
309	SPRCHY ŽENY	12,95	2600
310	ATRIUM	239,46	0
311	WC ŽENY	5,09	2600
312	KABINA S PŘEBALOVACÍM PULTEM	5,23	2600
313	PRACOVNA - TECHNIK	17,19	3000
314	PRACOVNA - TECHNIK	17,13	3000
315	PRACOVNA - EXTERNISTÉ	17,13	3000
316	ŠATNA EXTERNISTÉ	14,31	2600
317	SPRCHY EXTERNISTÉ	4,59	2600
318	WC EXTERNISTÉ	1,49	2600
319	DENNÍ MÍSTNOST	20,98	3000
321	PRACOVNA - EXTERNISTÉ	17,13	3000
322	PRACOVNA - EXTERNISTÉ	17,13	3000
323	ZÁSOBOVÁCÍ MÍSTNOST	43,73	3000
324	PŘÍPRAVA VÝUKY	28,37	3000
325	PŘÍPRAVA VÝUKY	33,82	3000
326	PŘÍPRAVA VÝUKY	31,13	3000
327	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	63,76	3000
328	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	50,17	3000
329	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	45,80	3000

TABULKA MÍSTNOSTÍ (SM) – 3NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	MÍN. S.V. [mm]
331	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	45,80	3000
332	ŠATNA MUŽI	57,83	3000
333	PŘEVLÉKACÍ KABINA (MOBILNÍ	5,42	2600
334	SPRCHY MUŽI	13,33	2600
335	WC MUŽI	3,12	2600
336	WC A SPRCHA (MOBILNÍ	5,60	2600
337	PŘEDSÍŇ	4,90	2600
338	ÚKLID	2,08	2600
339	UMYVÁRNA MUŽI	8,80	2600
341	WC MUŽI	14,35	2600
342	UMYVÁRNA ŽENY	5,84	2600
343	WC ŽENY	7,43	2600
346	PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST	93,94	3000
347	ZÁZEMÍ PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI	20,36	3000
348	ZÁZEMÍ BASIC SKILLS	27,45	3000
349	BASIC SKILLS	48,70	3000
351	SCHODIŠTĚ	35,14	3000
352	OSOBNÍ VÝTAH	6,50	0
353	BASIC SKILLS	55,78	3000
354	ZÁZEMÍ BASIC SKILLS	20,90	3000
355	BASIC SKILLS	67,70	3000
357	BASIC SKILLS	62,66	3000
358	BASIC SKILLS	40,76	3000
359	PBL	31,71	3000
361	PBL	27,59	3000
362	PBL	29,02	3000
363	PBL	30,43	3000
364	PBL	31,85	3000
365	PBL	33,26	3000
366	PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST	102,21	3000

Legenda VZT :

- INDUKČNÍ JEDNOTKA ÚNIK/ZVUKADEN 1500x600x210mm S PŘÍVODEM VZDUCHU VČETNĚ MECHANICKÝCH REGULAČNÍCH ventilů ø125
- DVOUCESTNÁ ŠTĚRBINOVÁ VÝUST 1200x100x50mm PŘÍVOD VZDUCHU S TEP. IZOL. PLENUM BOXEM A KLAPKOU ø200 ODVOD VZDUCHU SAMOSTATNĚ
- JEDNOCESTNÁ ŠTĚRBINOVÁ VÝUST 1200x50x50mm PŘÍVOD VZDUCHU S TEP. IZOL. PLENUM BOXEM A KLAPKOU ø160 ODVOD VZDUCHU SAMOSTATNĚ
- POŽÁRNÍ KLAPKA/UZÁVĚR SE SERVOPOHONEM 24V S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 90 MINUT
- VARIABILNÍ REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU SE SERVOPOHONEM 24V
- MECHANICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU
- RUČNÍ LISTOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA
- ČTYŘHRANNÝ KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU
- KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU
- OHEBNÁ HADICE S TEPELNOU IZOLACÍ 25mm
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNOU TL. 40mm S AL. POLEPEM
- POŽÁRNÍ IZOLACE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 45 MINUT

POZNÁMKA :

PŘESNÁ POLOHA KONCOVÝCH ELEMENTŮ V PODHLEDECH VIZ. STAVEBNÍ ČÁST VÝKRESY PODHLEDŮ
VEDENÍ TRAS VZT POTRUBÍ JE ZKOORDINOVÁNO S OSTATNÍM PROFESEMI A JE TŘEBA DODRŽET PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VEDENÍ ROZVODŮ VZT

REVIZE 01 :

KOORDINACE POTRUBÍ
DOPLNĚNÍ KOTOVÁNÍ POTRUBÍ
DOPLNĚNÍ ROZMĚRŮ POTRUBÍ A POPISŮ
DOPLNĚNÍ POZNÁMKY

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	Sdružení SDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
TDI	INVIPA s. r. o.
Generální projektant	AD team a.s.
Přímý zpracovatel	Subtech s.r.o.

AI DESIGN

IDDS
Inženýrské domy pro vzdělávání

OHL ŽS

Revize	
00	2019 - 05 - 15
01	2019 - 08 - 28 Koordinace, doplněná vky. posn.
02	
03	

Vypracoval	Ing. Dana Kolková
Ved. projektant	Ing. Antonín Kašpar



p2.000 = 275.900 BPV

Číslo zakázky	3413 - 30
Stavba	SIM
Stupeň	RDS
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	09 - VZDUCHOTECHNIKA
Název výkresu	**PŮDORYS 3.NP - OSY K-P**
Datum	2019 - 08 - 28
Formát	21 × A4
Měřítko	1 : 50

SIM	RDS	D 101	09	106	01