LEGENDA:

Svítidlo typ A – viz kniha svítidel číslo standardu 101
Svítidlo typ A1 – viz kniha svítidel číslo standardu 102
Svítidlo typ B – viz kniha svítidel číslo standardu 103
Svítidlo typ C1 – viz kniha svítidel číslo standardu 104
Svítidlo typ C2 – viz kniha svítidel číslo standardu 105
Svítidlo typ D – viz kniha svítidel číslo standardu 106
Svítidlo typ EN – viz kniha svítidel číslo standardu 107
Svítidlo typ EN – viz kniha svítidel číslo standardu 108
Svítidlo typ E – viz kniha svítidel číslo standardu 109
Svítidlo typ F – viz kniha svítidel číslo standardu 110
Svítidlo typ N1 – viz kniha svítidel číslo standardu 111
Svítidlo typ N2 – viz kniha svítidel číslo standardu 113
Svítidlo typ N3 – viz kniha svítidel číslo standardu 114
Svítidlo typ P1 – viz kniha svítidel číslo standardu 114

Domovní spínač řazení 1 číslo standardu 201
Domovní spínač řazení 6 číslo standardu 202
Domovní spínač řazení 5 číslo standardu 203
Domovní spínač řazení 6+6 číslo standardu 204
DALI stmívač číslo standardu 205
Spínač do vlhka řazení 1 číslo standardu 206
Spínač do vlhka řazení 5 číslo standardu 207
Pohybové čidlo 360°, IP44, dosah fi 8m přímo, fi 24m křížem číslo standardu 208
Pohybové čidlo 360°, zapuštěné, dosah fi 6m přímo, fi 10m křížem číslo standardu 209
Pohybové čidlo chodbové 360°, zapuštěné, dosah fi 20m přímo, fi 40m křížem číslo standardu 210
Pohybové čidlo 180°, nástěnné zapuštěné číslo standardu 211
Domovní tlačítko řazení 1/0 číslo standardu 234

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. Jiří DUCHÁČEK
Spolupráce	Arch.Design s.r.o.
Přímý zpracovatel	PLYKO s.r.o.

AI D. TEAM

Revize		
00	2017 - 09 - 12	
01	2017 - 10 - 10	zapracování připomínek investora SYNEK
02		
03		

Vypracoval	Martin SYNEK
Ved. projektant	Ing. Vítězslav VALÁŠEK



±0,000 = 275,900 BPV

Číslo zakázky	3413 - 25
Stavba	SIM
Stupeň	DVD
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	10 - ELEKTROINSTALACE
Název výkresu	**OSVĚTLENÍ 2.PP**
Datum	2017 - 10 - 10
Formát	8 × A4
Měřítko	1 : 100

stavba	stupeň	část PS - SO	část	výkres	revize
SIM	DVD	D 101	10	002	01