LEGENDA:

Svítidlo typ A – viz kniha svítidel — číslo standardu 101
Svítidlo typ A1 – viz kniha svítidel — číslo standardu 102
Svítidlo typ B – viz kniha svítidel — číslo standardu 103
Svítidlo typ C1 – viz kniha svítidel — číslo standardu 104
Svítidlo typ C2 – viz kniha svítidel — číslo standardu 105
Svítidlo typ D – viz kniha svítidel — číslo standardu 106
Svítidlo typ DN – viz kniha svítidel — číslo standardu 107
Svítidlo typ EN – viz kniha svítidel — číslo standardu 108
Svítidlo typ F – viz kniha svítidel — číslo standardu 109
Svítidlo typ F – viz kniha svítidel — číslo standardu 110
Svítidlo typ N1 – viz kniha svítidel — číslo standardu 111
Svítidlo typ N2 – viz kniha svítidel — číslo standardu 112
Svítidlo typ N3 – viz kniha svítidel — číslo standardu 113
Svítidlo typ P1 – viz kniha svítidel — číslo standardu 114

Domovní spínač řazení 1 — číslo standardu 201
Domovní spínač řazení 6 — číslo standardu 202
Domovní spínač řazení 5 — číslo standardu 203
Domovní spínač řazení 6+6 — číslo standardu 204
DALI stmívač — číslo standardu 205
Spínač do vlhka řazení 1 — číslo standardu 206
Spínač do vlhka řazení 5 — číslo standardu 207

Pohybová čidla 360°, IP44, dosah 6 8m přímo, 6 24m křížem — číslo standardu 208
Pohybová čidla 360°, zapuštěná, dosah 6 6m přímo, 6 12m křížem — číslo standardu 209
Pohybová čidla chodbová 360°, zapuštěná, dosah 6 20m přímo, 6 40m křížem — číslo standardu 210
Pohybová čidla 180°, nástěnná zapuštěná — číslo standardu 211
Domovní tlačítka řazení 1/0 — číslo standardu 234

Odbočná krabice s funkční schopností při požáru
kabel CYKY-J 3x1,5 — číslo standardu 401
kabel CYKY-O 3x1,5 — číslo standardu 401
kabel CYKY-J 4x1,5 — číslo standardu 401
kabel požárně odolný-J 3x1,5 — číslo standardu 404
kabel bezhalogen-J 3x1,5 — číslo standardu 403
kabel bezhalogen-O 3x1,5 — číslo standardu 403
kabel bezhalogen-J 4x1,5 — číslo standardu 403
sdružená trasa
sdružená trasa s funkční schopností při požáru

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel stavby	Sdružení: IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
TDI	PAVAN s. r. o.
Generální projektant, AID team a.s.	
Přímý zpracovatel	EBM TZB, s.r.o.

AI D: TEAM

IDPS INTEGROVANÉ STAVEBNÍ A PROJEKTOVÉ SYSTÉMY

OHL ŽS

Revize		
00	2019 - 05 - 15	
01		
02		
03		

Vypracoval	Martin SYNEK
Vedl. projektant	Martin SYNEK

±0.000 = 275.900 BPV

Číslo zakázky	3413 - 30
Stavba	SIM
Stupeň	RDS
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	10 - ELEKTROINSTALACE
Název výkresu	**OSVĚTLENÍ 3.NP**
Datum	2019 - 05 - 15
Format	21 x A4
Měřítko	1 : 75

stav	objekt	část PS	PS	část	výkres	revize
SIM	RDS	D 101	10	006	00	