


## LEGENDA:

- Drátový kabelový žlab v podhledu — číslo standardu: 304
- Drátový kabelový žlab s funkční schopností při požáru v podhledu — číslo standardu: 305
- Drátový kabelový žlab opláštění EI 30 DP1 — číslo standardu: 306
- Parapetní kabelový kanál — číslo standardu: 307
- Elektroinstalační trubka v podlaze — číslo standardu: 308
- Ocelopletivový kabelový žlab v dvojité podlaze — číslo standardu: 309
- Ocelopletivový kabelový žlab v dvojité podlaze opláštění EI 30 DP1 — číslo standardu: 310
- Ocelopletivový kabelový žlab s přepážkou na závěsech vláknitý — číslo standardu: 311
- Trubkování pro AVT — číslo standardu: 315
- Stoupací vedení - kabelový rošt, případně lávka — číslo standardu: 312
- Stoupací vedení s funkční schopností při požáru - kabelový rošt, případne lávka s funkční schopností při požáru — číslo standardu: 313
- Požární ucpávka na kabelovém žlabu rozměr v popisu — číslo standardu: 314
- DOPLŇKOVÉ POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 20 00-4-41 ED.2 CT4mm — číslo standardu: 503
- Krabice pro připojení antistatické podlahy — číslo standardu: 504

ODOLNOST TRAS S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU - P30-R

POZNÁMKA:
TRUBKA V PODLAZE ZAKLADAT AŽ NA ZÁKLADĚ POLOH PŘIPOJOVANÝCH PRVKŮ (SVÍTIDEL A POZN. KRABIC)
PARAPETNÍ ŽLABY OSADIT AŽ NA ZÁKLADĚ SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA.
ŽEBŘÍKY VE STUPAČKÁCH 1x400mm PRO BĚŽNÉ STUPAČKY , 1x300mm POŽÁRNÍ STUPAČKA
NA POŽÁRNÍ STUPAČCE POUŽÍT ODOLNOVACÍ OBLOUK NEBO ODLEČOVACÍ UCHYTY.

POPIS KABELOVÝCH ŽLABŮ: 100/50 ROZMĚR šířka / výška

# KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

| | |
|---|---|
| Investor | MASARYKOVA UNIVERZITA |
| Generální dodavatel | Sdružení IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s. |
| TDI | INVIN s.r.o. |
| Generální projektant | AID team a.s. |
| Přímý zpracovatel | EBM TZB, s.r.o. |

AID TEAM

IDPS INŽENÝRSKÉ, DOPRAVNÍ A POZEMNÍ STAVBY

OHL ŽS

| Revize | |
|---|---|
| 00 | 2019 - 05 - 15 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |

| | |
|---|---|
| Vypracoval | Martin SYNEK |
| Ved. projektant | Martin SYNEK |

±0,000 = 275,900 BPV

| | |
|---|---|
| Číslo zakázky | 3418 - 50 |
| Stavba | SIM |
| Stupeň | RDS |
| Název PS - SO | D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU |
| Část | 10 - ELEKTROINSTALACE |
| Název výkresu | **KABELOVÉ TRASY 1.PP** |
| Datum | 2019 - 05 - 15 |
| Formát | 18 × A4 |
| Měřítko | 1 : 75 |

| stavba | stupeň | část PS - SO | část | výkres | revize |
|---|---|---|---|---|---|
| SIM | RDS | D 101 | 10 | 017 | 00 |