

Veřejná zakázka

„Servis zařízení vzduchotechniky a klimatizace v objektech Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity – opakované řízení“

Vysvětlení a doplnění Zadávací dokumentace

Dotaz:

*„Dobrý den,
rád bych Vás požádal o technické informace k VZT jednotám. Zejména výrobce a typ. Příkladám výkaz, kde jsou
zvýrazněné jednotky. Velice Vám děkuji.“*

Odpověď:

VZT menza Vinařská – výrobce Kovona Karviná, rok výroby 1986 – 1987, další informace nemá zadavatel k dispozici.

VZT menza Moravské nám. – výrobce C. I. C. Jan Hřebec, Dobříš, typ: klimatizační jednotka 13142R, 13143R.

VZT menza Veverí- k této jednotce nemá zadavatel žádné informace. V současné době probíhá v prostorách menzy Veverí rekonstrukce a stávající jednotka je demontována. Z tohoto důvodu není možné uspořádat prohlídku místa plnění tak, aby se případní zájemci na vzduchotechniku mohli podívat osobně. Z tohoto důvodu se zadavatel rozhodl tuto jednotku vyjmout z předmětu veřejné zakázky. Upravená příloha č. 1 – Seznam zařízení a vzduchotechniky je přílohou této zprávy.

Dotaz:

„Bude součástí servisních prací také revize požárních klapek? V seznamu zařízení klimatizace je psáno, že účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole. Pole požární klapka-revize nejsou žlutě podbarvená a nejsou zahrnuta do celkové součtu.“

Odpověď:

Ano, revize požárních klapek je součástí předmětu veřejné zakázky. Bude hrazena jednotkovou cenou za provedení kontroly/revize, kterou dodavatelé vyplní do příslušné kolonky Formuláře nabídky.

Na základě výše uvedeného se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Nabídky je nutné podat nejpozději do **2. 10. 2020 do 9:00 hod.**

V Brně dne 24. září 2020

v. z. Bc. Marcela Lesniaková, MSc.
Bc. Kamil Kulíšek
ředitel