

SKLADBY NOVÝCH PODLAH

POZNÁMKA

- stávající podlahové souvrství zůstává zachováno, bude odstraněna pouze nášlapná vrstva.
- stávající podklad bude opraven a opatřen jednosložkovou nivelační hmotou
- v m.č. 185 bude stávající skladba doplněna, případné nerovnosti budou vyrovnány lehkým násypem. Na takto připravený podklad bude provedena nová skladba plovoucích podlah. Tloušťka násypu, event. polystyrenu bude přizpůsobena potřebné tloušťce skladby podlahy
- přechody mezi různými povrchy jsou řešeny přechodovými lištami
- obklady stěn navazující na dlažby řešit ve styku s těsnicí páskou
- dlažby u pisoárového stání lepit do flexibilního tmelu, spáry zatříit flexibilní spárovací hmotou, detaily napojení na zdivo, dilatační spáry apod. řešit dle technických listů výrobce. Rohy a kouty dlažeb a obkladů vyplnit rohovými lištami
- materiál a barevnost bude upřesněna v rámci autorského dozoru
- protiskluznost podlah musí splňovat normové hodnoty - ČSN 74 4505 Podlahy

Standardy materiálů:

Zátěžový koberec na sekundární podložce do silně zatěžovaných prostor s výškou vlasu 3-5 mm, zátěžová třída 32, šíře 3 - 5 m, celoprobarvený vlas, PA - Nylon, kombinovaná smyčka a řezaný vlas, hustota vpichu 223 000/m². Barevnost bude odsouhlasena před dodáním. Požární odolnost není požadována.

Keramická dlažba - specifikace tvarovek: slinutá dlažba neglazovaná, protiskluznost R10, formát: 300x300 mm, povrch mat kladená na stříh, barva šedá, dle vzorníku vybraného dodavatele, referenční výrobek RAKO – Taurus Granit, barva šedá.

Vinyl - vinylová heterogenní podlahová krytina s dekorem dřeva (standard Forbo Eternal Wood) v rolích š. min. 2000mm, zátěžová třída 34/43, celková tloušťka 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm

KO KOBREC (tl. cca 10 mm)

- | | |
|---|------|
| - koberec | 3 mm |
| - jednosložková nivelační hmota | 4 mm |
| - opravná stěrka | 3 mm |
| - stávající podlaha po odstranění nášlapné vrstvy | |

KO' KOBREC (tl. cca 50 mm)

- | | |
|---|-----------|
| - koberec | 3 mm |
| - jednosložková nivelační hmota | 4 mm |
| - jednosložkový disperzní penetrační nátěr | |
| - 2x sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm | 25 mm |
| - keramický podsyp fr. 1-4mm | cca 20 mm |
| - stávající podlaha po odstranění nášlapné vrstvy | |

KD KERAMICKÁ DLAŽBA (tl. cca 15 mm)

- keramická dlažba do tmele 8 mm
- jednosložková nivelační hmota 4 mm
- opravná stěrka 3 mm
- stávající podlaha po odstranění nášlapné vrstvy

V VINYL (tl. cca 10 mm)

- vinyl 2 mm
- jednosložková nivelační hmota 4 mm
- opravná stěrka 3 mm
- stávající podlaha po odstranění nášlapné vrstvy