

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 41830/2020/BM/HP
Spisová značka: S-KHSJM 40357/2020
Vyřizuje: Mgr. M. Tesaříková
Telefon: 543516822, 778706506
E-mail: martina.tesarikova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

IN AD, spol. s r.o.
Postranní 3009/2a
616 00 Brno

IČO 44012888
ID schránky: wp2qg69

V Brně dne 22. července 2020

Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno, Rektorát Masarykovy univerzity, parc.č. 798 „Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno, 1. NP – přeměna zdravotního střediska na kanceláře“ - závazné stanovisko ke stavebnímu povolení

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 110 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke **stavebnímu povolení** podané dne 15.07.2020, která byla zaevidována pod č.j. KHSJM 40357/2020/BM/HP, společností IN AD, spol. s r.o., se sídlem Postranní 3009/2a, 616 00 Brno, IČO 44012888 (dále také jen „žadatel“), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména § 2 a § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, § 3 zákona č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

KHS JmK s vydáním stavebního povolení pro stavbu „Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno, 1. NP – přeměna zdravotního střediska na kanceláře“

souhlasí.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění podmínek:

1. Před uvedením stavby do užívání předloží investor doklad o tom, že v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

2. Před uvedením stavby do užívání předloží investor vyhovující laboratorní rozbor pitné vody z předmětné stavby v rozsahu kráceného rozboru, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace (dále i jen jako „PD“) řeší úpravy části prostor 1. NP, které byly v minulosti využívány jako zdravotní středisko. Nově upravené prostory budou sloužit jako kanceláře pro potřeby rektorátu MU. Dle výkresu D.1.1 03 Navrhovaný stav zde budou zřízena pracovní místa pro cca 13 osob.

Sanitární zařízení (WC) zůstává stávající, pouze v m.č. 137 WC muži dojde k výměně sprchy za pisoárové stání. Nový stav tedy bude WC ženy 2 sedadla, WC muži 1 sedadlo + pisoárové stání.

K dispozici bude úklidová komora se samostatnou výlevkou.

V m.č. 133 bude vybudována čajová kuchyňka s kuchyňskou linkou, která bude vybavená jídelním stolem s židlemi. V m.č. 143 bude pracovníkům k dispozici stávající menší kuchyňka s kuchyňskou linkou. Dále bude v m.č. 144 k dispozici stávající denní místnost.

Všechna pracoviště budou mít denní osvětlení doplněné umělým a budou větrána přirozeně okny. Do stávajícího způsobu odvětrání pomocí VZT nebude zasahováno.

Objekt je zásoben pitnou vodou z veřejného vodovodu. V m.č. 145 bude vyměněna stávající stoupačka. Výměna bude provedena od napojení stoupačky na rozvody v 1. PP až do podhledu v 1. NP. Na nové potrubí bude napojen nový přívod pitné a teplé vody pro stávající WC a úklidovou komoru.

Objekt je napojen na stávající kanalizaci.

Otopný systém s ocelovými deskovými topnými tělesy zůstane stávající.

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb.

Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1, písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a) a odst. 8 jeho prováděcí vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, z nichž vyplývá povinnost kontroly kvality pitné vody.

(podepsáno elektronicky)
MUDr. Barbara Gazdíková
vedoucí oddělení
hygieny práce
pracoviště Brno

Rozdělovník

1. IN AD, spol. s r.o., Postranní 3009/2a, 616 00 Brno, IČO 44012888, ID schránky: wp2qg69
2. spis KHS JmK