

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad. Veškeré použité materiály a výrobky je nutné vzorkovat.

Technické podmínky

Rozměry všech konstrukcí je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace projektantem a investorem.

Použité normy

Při zpracování dodavatelské dokumentace a montáži je nutné splnit požadavky norem a předpisů: ČSN 342710, EN54-n, ČSN EN 50173-5 ed.2

Poznámka :

Při montáži musí být prováděna důsledná koordinace mezi profesemi ZTI, technologie, vzduchotechniky, chlazení, ústředního vytápění, technických plynů, elektroinstalace a slaboproudu.

Požadavky na ostatní profese:

Bez požadavku na silnoproud. Požadováno je zkoordinovat práce v podhledech tak, aby podhledy byly rozebírány jen v nejnutnější míře.

TECHNICKÉ STANDARDY

01	Strukturovaná (univerzální) kabeláž dle ČSN EN 50173-5 ed.2 jako rozšíření stávající kabeláže kategorie 5e, v rozvaděči 08-RD01. Instalaci budou provádět certifikovaní pracovníci tak, aby systém jako celek zůstal pod systémovou zárukou výrobce.
02	Elektrická zabezpečovací signalizace EZS - dva magnetické kontakty na stávající přívod od koncentrátoru EZS. Magnety v zápusťné verzi vhodné pro kovové zárubně.
03	Kontrola vstupu - Autonomní klika se čtečkou karet podobná jako Assa Abloy Aperio E10 kompatibilní se stávajícím ostrovním systémem, nikoli se systémem ASSET. Nový hub Aperio bude dodán v tom případě, že nebude možná kompatibilita aktuálně vyráběného modelu Aperio se stávajícím starším hubem.
04	Elektrická požární signalizace - Čidlo teplotní, individuálně adresovatelné, včetně patice, kompatibilní se stávajícím systémem EPS. Stávajícím systémem je Schrack Integral. Včetně úplného zapracování všech změn do systému "grafická nadstavba".