

Veřejná zakázka
„Servis zařízení vzduchotechniky a klimatizace v objektech Správy kolejí a menz
Masarykovy univerzity 2021“
Doplnění Zadávací dokumentace IV..

Dotaz:

„Dobrý den,

Prosím o upřesnění doporučené hloubky tukových filtrů 490x592 a 592x592.

Děkuji Vám.“

Odpověď:

490x592x48

592x592x48

V dalším zůstávají zadávací podmínky beze změn.

V Brně dne 9. února 2021

v.z. Bc. Marcela Lesniaková, MSc.
Bc. Kamil Kulíšek
ředitel