OBLAST O10

OBLAST O11

OBLAST O2

OBLAST O5

V CELÉ DÉLCE TRASY O10 PROVÉST NOVÉ ZAVĚŠENÍ KABELOVÉHO ŽLABU I ROŠTU. STÁVAJÍCÍ NOSNÝ SYSTÉM MUSÍ BÝT ODSRANĚN Z DŮVODU UVOLNĚNÍ TRÁMŮ K MONTÁŽI JEJICH ZESÍLENÍ. NOVĚ ULOŽENÁ VEDENÍ MUSÍ BÝT MIN. 5cm POD SPODNÍ HRANOU TRÁMŮ.

„RII-200..stávající

250/100..stávající

STÁVAJÍCÍ VOLNÝ KABELOVÝ ROŠT MŮŽE BÝT BEZ NÁHRADY DEMONTOVÁN

KABELY, ROŠT PŘEMÍSTIT NA STROP

KABEL PŘEMÍSTIT NA STROP

MÍSTO HLAVNÍHO PŘÍVODU DO OBJEKTU.
KABELY JE NUTNÉ I V KŘÍŽENÍ UVOLNIT ZE ZÁVĚSŮ. PROVIZORNĚ ZAJISTIT A POD DOZOREM ELEKTRO PROVÉST STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ.
NÁSLEDNĚ UVÉST ULOŽENÍ KABELŮ DO PŮVODNÍHO STAVU

KABEL PŘEMÍSTIT NA STROP

KRABICI A VEDENÍ PŘEMÍSTIT NA STROP

VEDENÍ POSUNOUT PODLE POŽADAVKU STAT. ZAJIŠTĚNÍ
TAK, ABY VZNIKL DOSTATEČNÝ PROSTOR PRO MONTÁŽ.

V CELÉ DÉLCE TRASY O2 PROVÉST NOVÉ ZAVĚŠENÍ KABELOVÝCH ROŠTŮ. STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠENÍ MUSÍ BÝT ODSRANĚNO Z DŮVODU UVOLNĚNÍ TRÁMŮ K MONTÁŽI JEJICH ZESÍLENÍ. NOVĚ ULOŽENÁ VEDENÍ MUSÍ BÝT MIN. 5cm POD SPODNÍ HRANOU TRÁMŮ.

„RII-200..stávající

„RII-200..stávající

„RII-200..stávající

„RII-200..stávající

„RII-200..stávající

KABELY PODÉL TRÁMU POSUNOUT

KABELY VEDOUCÍ KOLEM TRÁMU PŘESUNOUT NA STROP

KABELY PŘEMÍSTIT NA STROP

PŘÍVOD PRO SVÍTIDLO PŘEMÍSTIT NA STROP

LIŠTU PŘEMÍSTIT NÍŽE

PŘÍVOD PRO SVÍTIDLO PŘEMÍSTIT NA STROP

PŘÍVOD PRO SVÍTIDLO PŘEMÍSTIT NA STROP

PŘÍVOD PRO SVÍTIDLO PŘEMÍSTIT NA STROP

NEVYUŽITÉ NIEDAX DEMONTOVAT

PŘÍVOD PRO SVÍTIDLO PŘEMÍSTIT NA STROP

PŘÍVOD PRO SVÍTIDLO PŘEMÍSTIT NA STROP

PŘÍVOD PRO SVÍTIDLO PŘEMÍSTIT NA STROP
KABELY PODÉL TRÁMU POSUNOUT

KABELY PODÉL TRÁMU POSUNOUT

KABELY PODÉL TRÁMU POSUNOUT

SVÍTIDLO vč. PŘÍVODU POSUNOUT NA STROP

„RII-200..stávající

„RII-300..stávající 300/80..NOVÝ

62/50..stávající

„RII-200..stávající

62/50..stávající

KABELY ZAJISTIT A PŘEMÍSTIT PODLE POTŘEBY

KABELY ZAJISTIT A PŘEMÍSTIT NA STROP

KABELY ZAJISTIT A PŘEMÍSTIT PODLE POTŘEBY PRACÍ NA STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ

KABELY ZAJISTIT A PŘEMÍSTIT PODLE POTŘEBY PRACÍ NA STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ

KABELY NA TRÁMU ZAJISTIT A PŘEMÍSTIT NA STROP

VOLNÉ KABELY ZAJISTIT A PŘEMÍSTIT PODLE POTŘEBY

V CELÉ DÉLCE TRASY O5 DOPORUČUJI PROVÉST NOVOU KABELOVOU TRASU PROVEDENOU DRÁTĚNÝM ŽLABEM 300/80, ZAVĚŠENOU HORNÍ HRANOU MIN 5cm POD SPODNÍ HRANOU TRÁMU. PROVÉST PŘEMÍSTĚNÍ KABELŮ I ZA CENU JEJICH PŘERUŠENÍ, PROTAŽENÍ A NÁSLEDNÉHO SPOJENÍ BUĎ V KRABICI, SVORKOVNICOVÉ SKŘÍNI NEBO KAB. SPOJKOU.

U TRÁMŮ 26 a 27 JE NUTNÉ PŘI PŘEKLÁDÁNÍ A ZAJIŠŤOVÁNÍ POSTUPOVAT V SOUČINNOSTI S PRACEMI NA STAT. ZAJIŠTĚNÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL | Pavel Vyplašil | | |
| KOORDINACE PROJEKTU | Ateliér REGIO design s.r.o. | | |
| VEDOUCÍ ATELIÉRU | Ing.arch. Alena Kolářová | | |
| STAVEBNÍK | Masarykova univerzita, Žerotínovo nám.617/9, 601 77 Brno | | |
| OKRES Brno-město | OBEC Brno | DATUM | 09/2019 |
| NÁZEV AKCE | Statické zajištění prostor PrF, Veveří 70, Brno<br>2.PP - chodby a pod menzou<br>1.část - chodby | FORMÁT | |
| | | MĚŘÍTKO | 1:100 |
| | | STUPEŇ | DSP |
| | | ČÍSLO ZAKÁZKY | |
| NÁZEV VÝKRESU | D.1.4a Půdorys 2.PP | ČÍSLO SOUPRAVY | ČÍSLO VÝKRESU 002 |

Ateliér REGIO design s.r.o.
Lidická 718/77, 602 00 Brno
tel. 549 210 720
www.aregio.cz