

Vysvětlení zadávací dokumentace 4

Identifikace veřejné zakázky

Název: Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC - KRYO
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005956>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Dodavatel truhlářských výrobků se ptá, zda je možné zaměnit u dřevěných dveří ocelové zárubně za dřevěnou obložku.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel trvá na provedení zárubní dle projektové dokumentace. Vámi uváděná záměna možná není.