

REC-DVD-335_doplňení energocentra	Mj	Počet
Specifikace dodávky tranformátoru		
<i>Transformátor</i>		
Suchý nízkoztrátový, 22/0,40kV, 1000kVA	ks	1
Specifikace dodávky - celkem		
Specifikace dodávky RH2.1		
<i>POLE ROZVADECE IP40</i>		
800x800x2000 mm	ks	5
<i>SPOJOVACÍ VEDENÍ CU TYČI</i>		
Cu 40x10 mm (3,56 kg/m)	m	28
<i>VYKONOVÉ SPINACÍ PRVKY</i>		
PMC4-1600/3 Výkonový jistič	ks	2
PSC4-1600/3 Výkonový vypínač	ks	1
Specifikace dodávky RH2.1 - celkem		
Specifikace dodávky RH2.2		
<i>POLE ROZVADECE IP40</i>		
800x800x2000 mm	ks	5
<i>SPOJOVACÍ VEDENÍ CU TYČI</i>		
Cu 40x10 mm (3,56 kg/m)	m	25
<i>VYKONOVÉ SPINACÍ PRVKY</i>		
PMC4-1600/3 Výkonový jistič	ks	1
Specifikace dodávky RH2.2 - celkem		
Dodávky		
Specifikace dodávky tranformátoru	ks	1
Specifikace dodávky RH2.1	ks	1
Specifikace dodávky RH2.2	ks	1
Dodávky - celkem		
Elektromontáže		
<i>Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole přes 400 do 500kg</i>	ks	10
<i>DOZBROJENÍ ROZVADECE RN2</i>		
PLHT-B50/3 Jistič PLHT, char B, 3-pólový	ks	1
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>		
1-YY 500 mm2, pevně	m	980
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením, smršťovací zákloupkou nebo páskou bez letování</i>		
500 mm2	ks	128
<i>KABELOVÝ ZEBRIK</i>		
<i>DELKA 3 M VCETNE SPOJEK</i>		
<i>A SPOJOVACÍHO MAT.</i>		
Kž 600/60 kabelový žebřík	m	16
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>		
FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	25
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ</i>		
SR 2a pro pásek 30x4mm	ks	10
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		
Napojení na stavající zařízení	hod	40
Zkusební provoz	hod	16
Zabezpečení pracoviště	hod	5
<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>		
zapojování a zkoušky	hod	8
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK</i>		
Vysokonapětové zkoušky	ks	2
Revizní technik	hod	16
Spoluprce s reviz. technikem	hod	8
Elektromontáže - celkem		

Celkem