

SO :	III-304	Pavilon AVVA - A29 (VARIANTA 2)				Kód	REC 2-DVD-F-304-15-spec	
Profese:	15RTP	Rozvod technických plynů - RTP						
Položka			Název položky Specifikace	Číslo standardu		Výměra		
SO	Prof.:	Poř.č.		Poř.č.	Oddíl	počet	měr. jed.	
Argon								
III-304	15RTP		ROZVOD POTRUBÍ	1				
III-304	15RTP	1	Trubka ocelová třída 17 AISI 304 8x1,5	1.1	15RTP	40	bm	
III-304	15RTP	2	Trubka ocelová třída 17 AISI 304 12x1,5	1.1	15RTP	120	bm	
III-304	15RTP	3	Trubka ocelová třída 17 AISI 304 18x1,5	1.1	15RTP	75	bm	
III-304	15RTP	4	Trubka ocelová třída 17 AISI 304 26,9x1,6	1.1	15RTP	150	bm	
III-304	15RTP	5	Tvarovky nerez	1.1	15RTP	1	kpl	
III-304	15RTP	6	Chráničky potrubí DN25	1.1	15RTP	1	kpl	
III-304	15RTP	7	Značení potrubí	1.1	15RTP	1	kpl	
III-304	15RTP	8	Zkoušky potrubí	1.1	15RTP	1	kpl	
III-304	15RTP		ARMATURY	2				
III-304	15RTP	9	Kulový kohout PN63, DN15 (G1/2")	2.1	15RTP	12	ks	
III-304	15RTP	10	Kulový kohout PN63, DN25 (G1")	2.1	15RTP	5	ks	
III-304	15RTP	11	Aut. red. panel SIAD SA 400/25 vč.přísluš. pro 1Euro Cyl/2TL výst. přetlak 24 bar	2.4	15RTP	1	ks	
III-304	15RTP	12	Red. panel SIAD A 400/15 vč. přísluš. pro 1TL - výst. přetlak 10 bar	2.2	15RTP	3	ks	
III-304	15RTP	13	Ventil pojistný G1/2", otevírací přetlak 27,6 bar	2.2	15RTP	1	ks	
III-304	15RTP	14	Odběrové místo technických plynů SIAD RD 15 vstup 10 bar / výstup 0 až 10 bar	2.5	15RTP	3	ks	
III-304	15RTP	15	Odběrové místo technických plynů SIAD RD 60 vstup 24 bar / výstup 0 až 10 bar	2.5	15RTP	6	ks	

Potrubí je včetně závěsů, konzol a příchytého materiálu.

Výfukové potrubí od pojistných armatur je započteno v potrubních rozvodech N2.

Redukční panely jsou včetně držáků tlakových lahví a připojení tlakových lahví.

V dodávce materiálu je zahrnuta práce a služby