

Vysvětlení zadávací dokumentace 5

Identifikace veřejné zakázky

Název: Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC - KRYO
 Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
 Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00005956>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
 Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
 IČ: 00216224
 Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předává účastníkům pro další zpracování nabídky závazný soubor: Sekce I - 09_Merení a regulace - revize1.xlsx. Původní soupis pozbývá platnosti.

INFORMACE 2

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **28. 5. 2021, 10:00 hod.**

DOTAZ 1

V technické zprávě Sekce I profese MaR je popsána demontáž

- IRC Rozvodnice +35DC1S118 + kabeláž
- IRC rozvodnice +35DC1S119 + kabeláž
- IRC rozvodnice +35DC1S119b + kabeláž
- Demontáž kabeláže v místnosti 1S124

Tyto práce nejsou zahrnuty ve výkaze výměr. Žádáme o doplnění.

ODPOVĚĎ 1

V předaném souboru Sekce I - 09_Merení a regulace - revize1.xlsx doplněno jako položky 7.11 až 7.14.

DOTAZ 2

V technické zprávě Sekce I profese MaR je popsána integrace zařízení přes Modbus RTU. Ve výkaze výměr je uveden programovatelný regulátor. Dle našeho názoru k němu chybí 5ks licence DFF099-KEY. Žádáme o prověření a případné doplnění do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 2

V předaném souboru Sekce I - 09_Merení a regulace - revize1.xlsx doplněno jako položka 6.21.

DOTAZ 3

Součástí dodávky MaR Sekce I je 18ks snímačů koncentrace kyslíku. Jedná se o čidla se senzory GTE. Výrobce u nich uvádí informaci, že jejich životnost se pohybuje kolem dvou let:

<https://www.asekogasdetection.com/cs/detekce-plynu/>

Jelikož je smlouvou o dílo požadována záruka 60 měsíců, žádáme o upřesnění, jak bude řešena obměna těchto senzorů (spotřebního zboží).

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel trvá v tomto případě na záruce 60 měsíců v souladu s Předlohou smlouvy na veřejnou zakázku.

DOTAZ 4

Žádáme o objasnění, jak bude řešena záruka na stávající komponenty, které budou demontovány a opět nainstalovány nazpět. Na tyto komponenty nelze poskytovat plnou záruku 60 měsíců.

ODPOVĚĎ 4

Do souboru 03_CEITEC_Upravy laboratorni 1PP E35_Predloha smlouvy.docx se doplňuje text:

VIII. 1) e) Na stávající zařízení, které bylo demontováno a následně zpět namontováno se záruční doba neuplatňuje, avšak na provedené montážní práce ano.

Pozn.: Text bude doplněn zadavatelem do smlouvy při jejím uzavření s vybraným dodavatelem.

Příloha:

Sekce I - 09_Mereni a regulace - revize1.xlsx

