











Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize
01	03/2020	Mynář		Zpracování připomínek investora

Generální projektant:				  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKEHO 11 602 00 BRNO		PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951	
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová					Projektant profese					
Architekt	Ing. arch. K. Steinhauserová					  					
Vypracoval	Ing. Jan Mynář										
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno										
Stavba	OSAPP					Stupeň	DVD				
						Datum	03/2019				
						Formát	2 x A4				
						Zak. č.	3348				
Část	D.1.1 Architektonicko stavební řešení					Měřítko	-				
Název výkresu	Tabulky podlah					Č. výkresu	105	Revize	01		

TABULKY PODLAH

Podlahové konstrukce mají různou celkovou tloušťku. Budou provedeny na stávající podkladní beton nebo na dřevěné konstrukci. Podlahy budou prováděny podle ČSN 74 4505 a technologických podkladů dodavatele. Nášlapné vrstvy podlah musí mít součinitel smykového tření 0,3, u místností užívaných veřejností 0,5.

Ve dveřích budou osazeny ukončovací nerezové L profily pro ukončení různých druhů podlah.

Doplnění podkladního betonu, po vybouraných žlábech a krabicích, pod úroveň nových podlahových vrstev bude provedeno z plastobetonu.

Podlaha P1

- PVC homogenní, barva viz. Technické specifikace a standardy	tl.2 mm
- lepidlo	tl.1 mm
- samonivelační stěrka	tl.4 mm
- spojovací můstek	
- stávající betonová mazanina	
celkem	tl. 7 mm

Sokl PVC, v.50 mm. Ukončení akrylátovým tmelem.

Podlaha P2

- PVC homogenní, barva viz. Technické specifikace a standardy	tl.2 mm
- lepidlo	tl.1 mm
- samonivelační stěrka	tl.4 mm
- vyrovnávací cementový potěr	tl.8 mm
- spojovací můstek	
- stávající betonová mazanina, přebroušená	
celkem	tl. 15 mm

Sokl PVC, v.50 mm. Ukončení akrylátovým tmelem.