

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
CÚ			
Akce:	CETOCOEN (PAVILON A29)	Z. č.:	3114 - 26
Projekt:	SO III 333 - VNITROAREÁLOVÉ ROZVODY VO	A. č.:	9129-KAM
Investor:	MASARYKOVA UNIVERZITA	Smlouva:	
Zpracovatel:	EHV projekt s.r.o.		
Datum:	20.10.2009		
Vypracoval:	Večeřa		
Kontroloval:	ing. Horák		

Název	Mj	Počet
Specifikace dodávky 29 RVO		
Rozvaděč veř. osv.		
Rozvodnice oceloplech. zavesna IP40/20 600x1000x200mmhl. jistič 32A, 5okruhů	ks	1
Specifikace dodávky - celkem		
Dodávky		
Specifikace dodávky 29 RVO	ks	1
Dodávky - celkem		
Elektromontáže		
<i>KABEL SILOVY,IZOLACE PVC</i>		
CYKY-J 3x 4 mm ² , pevně	m	150
<i>KOPOFLEX</i>		
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40	m	120
<i>SVETLOMETY IP65</i>		
<i>SYMETRICKY - KOMPLET</i>		
"A" Zářivkové svítidlo zapuštěné asymet. zdroj 1x26W, krytí IP43	ks	3
"C" EXX 150W HALOGEN	ks	6
"Z" - PHILIPS, Vivara HGC136; 1xSON-I-70W 230V	ks	7
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>		
Napojení na stávající zařízení	hod	16
Zkušební provoz	hod	8
Zabezpečení pracoviště	hod	10
<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>		
zapojování a zkouškách	hod	30
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>		
Revizní technik	hod	8
Spolupráce s reviz.technikem	hod	4
Podružný materiál		
Elektromontáže - celkem		
Zemní práce		
<i>VYTYCENI TRATI</i>		
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,2
<i>HLOUBENI KABELOVE RYHY</i>		
Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 800mm	m	150
<i>FOLIE VYSTRAZNA Z PVC</i>		
Šířka 22cm	m	150
<i>ZAHOZ KABELOVE RYHY</i>		
Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 800mm	m	150
Zemní práce - celkem		