

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: FSpS – Rekonstrukce zázemí sportoviště Veslařská – I. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006123>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Žádáme o upřesnění prvku Z/1, který je obsazen ve výkazu výměru, ale není uveden v PD.

ODPOVĚĎ 1

Dodavatelé v souboru 101 - 01 - Architektonicko-stavebni reseni.xlsx na listu Rozpočet Pol **položku č. 118 ocení částkou 0 Kč.**

118	Z/1	D+M okno hliníkové, 1kř. O,S, zaskl.izo 2-sklem, komplet výrobek dle popisu standardů PD	ks	1,00000
-----	-----	--	----	---------

Pozn.: Výrobek je nahrazen výrobkem V/6– viz Standardy ostatních výrobků, v soupisu prací 101 - 01 - Architektonicko-stavebni reseni.xlsx položka 151.

DOTAZ 2

Ve smlouvě o dílo č. III.14) je obsáhle uveden popis požadavků na MaR, BMS a licence k softwarům. Ve výkazu výměru ale žádné položky k tomuto nejsou obsaženy, ani v PD nejsou tyto specifické požadavky uvedeny. Žádáme o vysvětlení.

ODPOVĚĎ 2

V souboru 03_FSpS_Rekonstrukce Veslarska_Predloha smlouvy.docx se vypouští celé stávající znění ust. III. 14) MaR a BMS; licence k softwarům a nahrazuje se textem: „III. 14) Vypuštěno v rámci vysvětlení zadávací dokumentace 1.“

Znění ust. III. 15) Ostatní Licence se nahrazuje tímto novým zněním:

„III. 15) Licence

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní Licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.“

Pozn.: Tyto úpravy provede ve smlouvě Zadavatel při jejím uzavření s vybraným dodavatelem.

DOTAZ 3

Ve výkazu výměru k zakázce je uvedeno jedním souborem ocenění sanačních prací s odkazem na samostatnou CN. Tento samostatný rozpočet jsme však v zadávací dokumentaci nikde nenašli. Přiložen není ani projekt sanace, ze kterého by byl zřejmý rozsah prací. Žádáme o upřesnění výměr k sanaci.

ODPOVĚĎ 3

Dodavatelé si v 101 - 01 - Architektonicko-stavebni reseni.xlsx na listu Rozpočet Pol opraví položku č. 21 následovně:

21	299-01.R	D+M chemická injektáž zdiva na bázi silan – siloxanového krému	m2	10,00000
----	----------	--	----	----------

Pozn.: Dodatečná hydroizolace zdiva se předpokládá metodami zatloukáním tvrzených nerez. ocelových desek do spár zdiva (HW systém, položka č. 20 v 101 - 01 - Architektonicko-stavebni reseni.xlsx) a metodou chemické injektáže na bázi silan – siloxanového krému v místech, kde nebude zatlučení nerez. ocelových desek možné (položka č. 21). Zadavatel dále v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předává účastníkům soubory Dodatecna hydroizolace 1NP.pdf a Dodatecna hydroizolace 1PP.pdf, ve kterých jsou vyznačeny stěny pro izolaci.

INFORMACE 1

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **24. 8. 2021, 10:00 hod.**

Přílohy:

Dodatecna hydroizolace 1NP.pdf

Dodatecna hydroizolace 1PP.pdf