



REVIZE	DATUM	PROVEDL	POPIS ZMĚNY
6			
5			
4			
3			
2	01/2018	Vlach SUKB	AKTUALIZACE DLE SKUTEČNÉHO STAVU
1	02/2001	L. STANĚK	ZMĚNA ZÁSUVKOVÝCH OBVODŮ A VÝKONŮ

PRO FIRMU UNISTAV a.s. V KOOPERACI ZPRACOVALA FIRMA: ING. JAN DUDA, VÍDEŇSKÁ 103, 619 00 BRNO TELEFON, FAX: 43 21 39 49 ZAK. Č.: 00-318-211 POŘ. Č.:				RAZÍTKO  <b>ING.JAN DUDA</b> <b>středisko projekce</b> <b>Vídeňská 103</b> <b>61900 BRNO</b>
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	
	ING. JAN DUDA	JOSEF JAROŠ	ACAD LT	

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div></div> <div>UNISTAV a.s. Projekce IBC - Příkop 6 604 33 Brno</div>	
ING. VINTER	ING. ARCH V. MAREŠ		AUTOCAD R14		
INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERSITA BRNO				
STAVBA	MORFOLOGICKÉ CENTRUM I. ETAPA BRNO BOHUNICE			FORMÁT	9A4
PROFESE/ČÁST P.D.	E 07 OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY			DATUM	02/2001
				MĚŘÍTKO	—
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 302- OBJEKT VÝUKY, MEDECÍN. PROVOZU A LABORATOŘÍ			ZAK. ČÍSLO	40-00
				STUPEŇ	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
NÁZEV VÝKRESU	ROZVADĚČ RS1.3, RS1.3-D			ARCHIVNÍ ČÍSLO (ČÍSLO VÝKRESU)	
				E0701 00-15-2	

SOUBOR:



RS1.3-D
1 ŘADA-D
RS1.3
1 ŘADA-P
2 ŘADY-N


D – VÝVODY NAPOJENÉ Z NÁHRADNÍHO ZDROJE  
P – VÝVODY PRO POČÍTAČOVÉ ZÁSUVKY  
N – VÝVODY NAPÁJENÉ ZE SÍTĚ


ROZVADĚČ JE UMÍSTĚN VE 2.PP

## ROZVADĚČ RS1.3-D, RS1.3


Typ rozvaděče	OCELOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ – F&G U7eco W4/84I		
Počet polí	1	dělení	–
Krytí – zavřený	IP40	otevřený	IP30
Přívody	SHORA	vývody	NAHORU
Rozměr:	šířka – 540mm    výška – 740    hloubka – 110mm		
Nátěr:	RAL 9016		


Napěťové soustavy :	Ochrana proti nebezpečnému dotyku
3NPE, stř., 50Hz, 400V/TN-S	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
–	–
–	–
–	–





NÁZEV AKCE	MORFOLOGICKÉ CENTRUM I. ETAPA – BRNO BOHUNICE	NÁZEV VÝKRESU	ROZVADĚČ RS1.3, RS1.3–D	ARCH. ČÍSLO	ČÍS. VÝKR. 15/4
------------	---	---------------	-------------------------	-------------	--------------------





NÁZEV AKCE

MORFOLOGICKÉ CENTRUM I. ETAPA – BRNO BOHUNICE


NÁZEV VÝKRESU

ROZVADĚČ RS1.3, RS1.3–D


ARCH. ČÍSLO

ČÍS. VÝKR.  
15/6


RS1.3



NÁZEV AKCE	NÁZEV VÝKRESU	ARCH. ČÍSLO	ČÍS. VÝKR.
MORFOLOGICKÉ CENTRUM I. ETAPA – BRNO BOHUNICE	ROZVADĚČ RS1.3, RS1.3-D		15/7







RS1.3-D

VÝKONOVÁ REZERVA PRO PC  
Pi= 8kW + 1,5kW rezerva  
Pp= 6,4kW + 1kW rezerva

Č.OBVODU	RS1.2-D	381	382	383
POPIS	PŘÍVOD	ZÁSUVKA LEDNICE MAKROLABORATOŘ	ZÁSUVKA LEDNICE MRAŽÍCI BOXY	REZERVA