

Veřejná zakázka
„Dodávka vybavení cukrárny pro menzu Vinařská, Brno“
Změna Zadávací dokumentace

Dotaz:

*„Dobrý den,
žádáme o vysvětlení resp. upřesnění parametru v Technické specifikaci u zařízení El. konvektomat.
Požadujete celkový instalovaný příkon 38 kW +/-10 %. Vzhledem k ostatním technickým parametrům a
zejména ke kapacitě poptávaného zařízení se domníváme, že došlo k chybě při stanovení toho výkonu.
Děkujeme za upřesnění.“*

Odpověď:

Zadavatel mění zadávací dokumentaci následujícím způsobem:

„Celkový instalovaný příkon 18 kW +/- 10 %“

Upravená Příloha č. 1 – Technická specifikace je přílohou tohoto dokumentu a dodavatelé jsou povinni ji použít pro zpracování své nabídky.

S ohledem na změnu technických parametrů se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek **do 30. 9. 2021 do 10 hod.**

V dalším zůstávají zadávací podmínky beze změn.

V Brně dne 20. září 2021

v.z. Bc. Marcela Lesniaková, MSc.
Bc. Kamil Kulíšek
ředitel