

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: **PřF - úprava místností 326 a 327 v pavilonu A8 – UKB**
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006181>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V zadávacích podmínkách je uveden v profesi MaR systém Delta Controls Inc. Dle sdělení subdodavatele MaR tento produkt již v ČR není dostupný.

Dotaz: „Je možné systém nahradit jiným systémem odpovídajících parametrů?“, bude si MU zajišťovat zprovoznění systému vlastními prostředky?

ODPOVĚĎ 1

Pavilon A8, ve kterém budou úpravy MaR probíhat, běží pod systémem Delta Controls. Dochází pouze k úpravám stávajícího systému. Dle vyjádření projektanta je možné všechny vyprojektované prvky systému pořídit. Zadavatel požaduje dodání komponentů systému Delta Controls. Nahrazení jiným systémem možné není, v systému Delta Controls běží celý univerzitní kampus Bohunice a v pavilonu A8 není možné provozovat jiný systém. Systém zprovožňuje dodavatel.