

Vysvětlení zadávací dokumentace 2

Identifikace veřejné zakázky

Název: UKB – vestavba kongresového centra B09 – audiovizuální technika
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006203>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1

Zadavatel upozorňuje dodavatele na potřebu mírně atypického kotvení prvků do podhledu vestavku:
Do podhledu vestavku budou instalovány prvky AV techniky: projekční plátno a dva přihledové LCD displeje. Podhled je z kovových kazet zavěšených na kovovém roštu. Úpravy kazet pro osazení prvků AV techniky jsou řešeny v rámci dodávky stavebních prací. Kotvení prvků AVT, jejich vlastní osazení a případné zřízení pomocné konstrukce pro osazení je vyžadováno v rámci dodávky AV techniky.
Kotvení je možné do podlahové desky vestavku, kterou tvoří trapézový plech a nadbetonovaná ŽB deska tl. 65 mm. Deska je od líce podhledu 900 mm (světlost prostoru podhledu), s touto vzdáleností je nutno počítat pro kotvení prvků. Nad plánovanou polohou projekčního plátna probíhá hlavní nosník ocelové konstrukce vestavku. Světlost mezi lícem podhledu a spodní přírubou nosníku je 220 mm. Z toho důvodu je možná maximální výška kastlíku plátna 200 mm. Stavební konstrukce jsou patrné z přiloženého stavebního řezu UKB G - DVD - D 117 - 01 - 007 - 00_Rez DD - nový stav - stavební úpravy.pdf.

Příloha:

UKB G - DVD - D 117 - 01 - 007 - 00_Rez DD - nový stav - stavební úpravy.pdf