



| Tabulka nových místností | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| Číslo | Jméno | Plocha [m²] | Podlaha |
| 2.01 | HALA | 740.3 | STÁVAJÍCÍ |
| 2.02 | SKLADOVNÁ SÁDNA | 51.15 | ZATEŽOVÝ KOBEREC |
| 2.03 | KNIHOVNA | 274 | ZATEŽOVÝ KOBEREC |
| 2.04 | PULT VÝPUČNÍ SLUŽBY | 17.82 | ZATEŽOVÝ KOBEREC |
| 2.05 | PRACOVNA VÝPUČNÍ SLUŽBY | 31.45 | ZATEŽOVÝ KOBEREC |
| 2.06 | DEKORATIVNÍ MÍSTNOST | 26.07 | ZATEŽOVÝ KOBEREC |
| 2.07 | CHODBA | 3.58 | ZATEŽOVÝ KOBEREC |
| 2.08 | VÍCEÚČELOVÝ PROSTOR | 103.21 | ZATEŽOVÝ KOBEREC |
| 2.09 | VÍCEÚČELOVÝ PROSTOR 1 | 21.43 | ZATEŽOVÝ KOBEREC |
| Celková plocha [m²]: 1270.33 | | | |

MATERIÁLOVÉ PŘEDVÍDÁNÍ ROZVODU VZT:

- 1) VEŠKERÉ VIDITELNÉ POTRUBÍ V PROSTORU SVI JE V PŘEDVÍDÁNÍ POUŽITO POLYURETAN TL.20MM AL. POVRCH. NAPR. ALP
- 2) VEŠKERÉ OSTATNÍ POTRUBÍ JE V PŘEDVÍDÁNÍ POZINKOVANÝ PLECH POPR. S TEPELNOU NEBO AKUSTICKOU IZOLACÍ + AL. POLEP
- 3) VIDITELNÉ POTRUBÍ V HALE JE OPATŘENO SDK OBLÁDEM V BARVĚ INTERIERU
- 4) VEŠKERÉ VIDITELNÉ DISTRIBUČNÍ PRVKY JSOU V PŘEDVÍDÁNÍ HLINÍK.
- 5) POTRUBÍ VEDENÉ NAD PODHLEDEM BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, POPR. S TEPELNOU NEBO AKUSTICKOU IZOLACÍ



| | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: DOC. ING. ARCH. VLADIMÍR VYCHODIL, CSc. Krátká 6, Prostějov, IČO: 15563855, DIČ: CZ 481002435 | | | RAZÍTKO |
| HLAVNÍ ARCHITEKT: ING. ARCH. V. VYCHODIL, CSc. | | HIP:  | |
| INVESTOR: EKONOMICKO SPRÁVNÍ FAKULTA MU BRNO Lipová 41 a, 60200 Brno | | ING. J. PINOŠOVÁ  | |
| MÍSTO STAVBY: ESF MU Brno, Lipová 41 a, 602 00 Brno | | PODPIS | |
| AKCE: INOVACE INFRASTRUKTURY PRO VĚDECKO - VÝZKUMNOU ČINNOST, VYUKU A DOKTORSKÁ STUDIA NA ESF MU | | | |
| PROJEKTOVAL: ING. MAREK NOS | | | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JOSEF HEJČ |
| PROFESE: VZDUCHOTECHNIKA | | | |
| VÝKRES: PŮDORYS 2.NP | | ČÍSLO ZAKÁZKY: DVD | |
| OBJEKT: REKONSTRUKCE SVI A VSTUPNÍ HALY ESF MU | | STUPĚN: 11/2009 | |
| | | DATUM: 1:100 | |
| | | MĚŘÍTKO: PARE | |
| | | F.1.4.c.2.2 | |