

PARAMETRY PROSTŘEDÍ	
vnější vliv (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ano, indukční jednotka
chlazení	ano, indukční jednotka
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	20°C / -
počet osob	2 + 2

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST	
podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba)
podlaha	linoleum
stínění	ano
jina stavební připravenost	---

SILNOPROUD	
230V	7
230V - nábytek	9
230V - P (přepětová)	4
230V - UPS	4
SLABOPROUD	
2x RJ45	7

2021 - 11 - 15

Datum, podpis

Označení / název místnosti

111 - PRACOVNA - PŘF

stavb	stupa	číslo PS - SO	čas	výkres	reviz
SSC	DSP	001	03	111	00

