

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vliv (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ano
chlazení	ano
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	20°C / -
počet osob	

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba) / prosklená příčka
podlaha	linoleum
stínění	ano
jiná stavební připravenost	---

SILNOPROUD

230V	6
230V - nábytek	6
230V - P (přepětová)	1

SLABOPROUD

2x RJ45	5
---------	---

AVT:

- smartboard
- videokonference
- stropní reproduktory
- stropní mikrofony
- kamera se snímáním řečníka (?)
- přípojné místo 2x na stole
- stolní dotykový panel: ovládání konference, kamery, úrovně audia, osvětlení, žaluzií

2021 - 11 - 15	Datum, podpis
----------------	---------------

Označení / název místnosti

115 - ZASEDACÍ MÍSTNOST

stavb	stupa	číslo PS - SO	čas	vykres	reviz
SSC	DSP	001	03	115	00

