

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ano
chlazení	ano
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	20°C / -
počet osob	48 + 1

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba)
podlaha	linoleum
stínění	ano
jiná stavební připravenost	---

SILNOPROUD

230V	14
230V - nábytek	48
230V - UPS	4

SLABOPROUD

2x RJ45	6
---------	---

POZNÁMKA

- AVT:
- laserový HD projektor
 - elektrické výstupné pláno v podhledu
 - náhledový monitor a el. výstupní rameno
 - reproduktory
 - kamera
 - 1 x ruční 4 x 1 x hlasový mikrofon
 - řídicí systém AV, osvětlení, vnitřní stínění
 - připravené místo na katedře
 - interaktivní tabule
 - interaktivní displej (Smartpodium) vč. ovládání
 - řídicího systému
 - možnost streamování AV mezi učebnami
 - před učebnami monitor pro infostým / rozřh

Datum podpis

2021 - 11 - 15

Označení / název místnosti

213 - POSLUCHÁRNA PŘF

SSC	DSP	001	03	213	00
-----	-----	-----	----	-----	----

