

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vliv (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ne
chlazení	ano
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	20°C / -
počet osob	2 + 2

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST


podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba)
podlaha	linoleum
stínění	ano
jina stavební připravenost	---

SILNOPROUD

230V	7
230V - nábytek	9
230V - P (přepětová)	4
230V - UPS	4

SLABOPROUD

2x RJ45	5
---------	---



[Signature]
Datum, podpis
2021 - 11 - 15

Označení / název místnosti

PRACOVNA PHD.

stavb	stupa	číslo PS - SO	čas	vykres	reviz
SSC	DSP	001	03	310	00