

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ  
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 40296/2020/BM/HP  
Spisová značka: S-KHSJM 35780/2020  
Vyřizuje: Mgr. M. Tesaříková  
Telefon: 543516822, 778706506  
E-mail: martina.tesarikova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

ID schránky: di79ke7

V Brně dne 15. července 2020

**Kamenice 753/5, Brno, Areál UK Bohunice, parc.č. 1331/235 „Vestavba pavilonu A19 v areálu UKB“ - závazné stanovisko ke stavebnímu povolení**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 110 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke **stavebnímu povolení** podané dne 23.06.2020, která byla zaevidována pod č.j. KHSJM 35780/2020/BM/HP, a která byla doplněna dne 13.07.2020 dokumentem zaevidovaným pod č.j. KHSJM 39659/2020/BM/HP, společností Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO 02463245 (dále také jen „žadatel“), **toto**

**závazné stanovisko:**

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména § 2 a § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, § 3 zákona č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

KHS JmK s vydáním stavebního povolení pro stavbu „Vestavba pavilonu A19 v areálu UKB“

**souhlasí.**

**Odůvodnění:**

Předložená projektová dokumentace řeší vestavbu seminární místnosti, učebny a 6ti pracoven do ustupujícího podlaží v 1.NP pavilonu A19.

V nově navržené části bude umístěný koridor propojený s jednotlivými pracovišti, sklady a venkovním prostorem.

Vestavba bude celoplošně prosklená, osvětlení nově vzniklých místností bude tedy přirozené denní, doplněné osvětlením umělým.

Vnitřní prostory budou nuceně větrány VZT rekuperační jednotkou, ta bude umístěna na střeše objektu. Chlazení zde bude zajištěno pomocí výparných jednotek typu fancoil umístěných také na střeše objektu.

Vytápění místností bude řešeno konvenčními otopnými tělesy, případně konvektory.

Zásobování vodou bude řešeno napojením na stávající rozvody studené a teplé vody.

Odvod splaškových a chemických vod bude řešeno napojením na stávající rozvody vnitřní kanalizace. U laboratoří budou instalovány havarijní sprchy.

Kapacita včetně stávající seminární místnosti je předpokládána 124 osob.

Sanitární zařízení pro studenty (WC ženy a WC muži) je umístěno ve stejném podlaží, pro zaměstnance pak ve 2. NP objektu A19. Ve 2. NP se nachází také úklidová komora, která je situována v blízkosti výtahu, a ze které bude zajištěn úklid v 1. NP.

(podepsáno elektronicky)  
MUDr. Barbara Gazdíková  
vedoucí oddělení  
hygieny práce  
pracoviště Brno

Rozdělovník

1. Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO: 02463245, ID schránky: dj79ke7
2. spis KHS JmK