

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: **Interiérové vybavení pro VŠ koleje Vinařská, Brno**

Druh veřejné zakázky: **dodávky**

Režim veřejné zakázky: **otevřené řízení**

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006301>

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Masarykova univerzita; Správy kolejí a menz
Sídlo:	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224
Zastoupen:	Bc. Kamilem Kulíškem, ředitelem Správy kolejí a menz na adrese Vinařská 472/5b, 603 00 Brno

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek následující žádost dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek:

„Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu a upřesnění bodu z technické zprávy:

Zásuvky a osvětlení nábytku je napojené přes pružný kabel do připojené zásuvky vidlicí. Veškeré zabudované elektro, osvětlení, je předmětem dodávky díla.

- *Je zapojeno do stávající zásuvky?*
- *V tomto případě bude prán výrobek jako spotřebič s prodlužovací šňůrou a vztahuje se na něj povinnost provádět periodickou revizi jednou za 6 měsíců.*
- *V případě kdy je na jeden okruh zásuvka a druhý osvětlení, musí být zásuvka do které tato sestava bude zapojena jištěna jističem 10A nikoli 16A jak tomu je u klasických zásuvek. Toto jištění je dáno normami ČSN a jinak provést nelze aby mohla být vystavena revize elektro. Upozorňujeme, že v případě jištění 10A po sepnutí rychlovarné konvice, nebo vaření na sklokeramické desce nebude jištění dostačující a bude stále docházet přetížení jističe a jemu stálému vypadávání.*

Doporučení:

- *Kuchyně by měli být na dva samostatné zásuvkové okruhy (zásuvky, sklokeramická deska) a jeden*

světelný okruh

- Nábytková sestava v pokoji by měla být minimálně na jeden světelný okruh a druhý samostatný zásuvkový

Děkuji."

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nábytek v pokojích vč. osvětlení bude řešen prodlužovací šňůrou s povinnou revizí jednou za 6 měsíců. Tyto prodlužovací šňůry budou zapojeny do zásuvek, které budou v souladu se zadávacími podmínkami posunuty cca o 1 – 2 m.

Osvětlení kuchyněk bude napojeno na stávající vývod světelného okruhu. Tento vývod je jištěn jističem 10A. Zásuvky pro spotřebiče v kuchyňkách jsou jištěny jističi 16A.

3. LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k povaze vysvětlení nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Bc. Kamil Kulíšek
ředitel