

Vysvětlení zadávací dokumentace 4

Identifikace veřejné zakázky

Název: MU - LF2 - Vestavba pavilonu A18 v UKB a MU - LF3 - Vestavba pavilonu A19 v UKB
 Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
 Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006273>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
 Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
 IČ: 00216224
 Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Na základě žádostí dodavatelů nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V hlavním soupisu prací je uvedena položka č. (A18)

45	K	91000-005	Požární ucpávky	soub	1,000
----	---	-----------	-----------------	------	-------

a položka č. (A19)

41	K	91000-005	Požární ucpávky	soub	1,000
----	---	-----------	-----------------	------	-------

Žádáme o přesnější výpisy počtu kusů a jednotlivé typy. Dle přiložených podkladů nejsou naši subdodavatelé schopni tyto položky ocenit.

ODPOVĚĎ 1

Jedná o požární utěsnění prostupů ZTI. V rámci každé z dotazovaných položek účastníci ocení prostup s chráničkou do DN 65 včetně požárního zatěsnění protipožárním tmelem, délka prostupů u každé z položek v součtu cca 6 m.

INFORMACE 1

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **24. 2. 2022, 10:00 hod.**