

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Interiérové vybavení pro VŠ koleje Vinařská, Brno

Druh veřejné zakázky: dodávky

Režim veřejné zakázky: otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006301>

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Masarykova univerzita; Správy kolejí a menz
Sídlo:	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224
Zastoupen:	Bc. Kamilem Kulíškem, ředitelem Správy kolejí a menz na adrese Vinařská 472/5b, 603 00 Brno

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek následující žádost dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek:

„Dobrý den, na základě prostudování zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou soutěž Vás žádáme o vysvětlení níže uvedených dotazů:

Dotaz č. 1

Je k dispozici položkový rozpočet, ze kterého je zřejmé, jaké je celkové množství jednotlivých položek? Nebo máme jednotkovou cenu doplnit za kompletní pokoje dle přílohy č.2?

Dotaz č. 2

Počet skříní L+P v příloze č. 2 je uváděn 78ks. Z půdorysů jednotlivých místností jsme napočítali 192 ks skříňových sestav. Je počet 78ks správný?

Dotaz č. 3

Žádáme o bližší specifikaci elektrospotřebičů v kuchyňských linkách, našli jsme rozpor mezi popisem výšky lednice v příloze č.2 a výkresem č.30.

Děkuji za zprávu“

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje ocenit kompletní dodávku interiérového vybavení jednoho pokoje dle jednotlivých typů uvedených v příloze č. 2 – Položkový rozpočet Díla. Jednotlivé položky interiérového vybavení u každého typu pokoje jsou uvedeny ve výkresech č. 4 – 9, 30, které jsou součástí přílohy č. 1 – Technická specifikace Díla.

Zadavatel kontrolou těchto výkresů zjistil, že ve výkresu č. 8 nejsou uvedeny počty jednotlivých položek a ve výkresu č. 9 není uvedena položka „typové polohovací elektrické lůžko“. Zadavatel tyto údaje do výkresů doplnil a tyto jsou přílohou tohoto vysvětlení Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

Počet 78 ks skříní je správný. V některých ubytovacích buňkách již v minulosti proběhla výměna vestavných skříní, proto se neshoduje počet skříní a počet ubytovacích buněk.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje dodání lednice s výparníkem o rozměrech 60-65 cm/44 – 50 cm/ 45 – 55 cm, připojovací napětí 230 V tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 – Položkový rozpočet Díla. Pro zadavatele je zásadní, aby lednice šla umístit pod kuchyňskou linku při zachování všech bezpečnostních podmínek.

Zadavatel do výkresu č. 30 doplnil parametry požadované lednice. Tento výkres je přílohou tohoto vysvětlení Zadávací dokumentace.

3. LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k povaze vysvětlení nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Bc. Kamil Kulíšek
ředitel